



中华人民共和国国家标准

GB/T 20284—2006

建筑材料或制品的单体燃烧试验

Single burning item test for building materials and products

2006-06-02 发布

2006-11-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 试验装置	2
4.1 概要	2
4.2 燃烧室	2
4.3 燃料	3
4.4 试验设备	3
4.5 排烟系统	5
4.6 综合测量装置	5
4.7 其他通用装置	5
5 试验试样	6
5.1 试样尺寸	6
5.2 试样的安装	6
5.3 试样翼在小推车中的安装	7
5.4 试样数量	8
6 状态调节	8
7 试验原理	8
8 试验步骤	8
8.1 概要	8
8.2 试验操作	8
8.3 目测法和数据的人工记录	9
8.4 数据采集	10
8.5 试验的提前结束	11
9 试验结果的表述	11
10 试验报告	11
附录 A(规范性附录) 计算程序	13
附录 B(资料性附录) 试验方法的精确性	24
附录 C(规范性附录) 系统校准程序	28
附录 D(资料性附录) 设备校准程序	35
附录 E(规范性附录) 设计草图	37
附录 F(资料性附录) 数据文件格式	71
附录 G(资料性附录) 记录单	74
附录 H(资料性附录) 管状隔热材料的标准化安装及固定条件	75

前　　言

本标准等同采用 EN 13823:2002《建筑制品对火反应——不含铺地材料的建筑制品单项燃烧试验方法》(英文版)。

本标准等同翻译 EN 13823:2002。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

- a) 标准的名称作了修改,以适合我国的习惯。
- b) 用我国国家标准代替了引用的国际标准(见“第2章 规范性引用文件”)。
- c) “本欧洲标准”一词改为“本标准”;
- d) 用小数点‘.’代替作为小数点的逗号“,,”;
- e) 删除了 EN 标准的前言及引言;
- f) 增加了资料性附录 H 以指导使用。

本标准的附录 A、附录 C、附录 E 是规范性附录,附录 B、附录 D、附录 F、附录 G、附录 H 是资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。

本标准起草单位:公安部四川消防研究所。

本标准主要起草人:张羽、王莉萍、卢国建、邓小兵、赵丽。

建筑材料或制品的单体燃烧试验

1 范围

本标准规定了用以确定建筑材料或制品(不包括铺地材料以及 2000/147/EC 号《EC 决议》中指出的制品)在单体燃烧试验(SBI)中的对火反应性能的方法。计算步骤见附录 A。试验方法的精确度见附录 B。校准步骤见附录 C 和附录 D。

注: 本标准的制定是用以确定平板式建筑制品的对火反应性能。对某些制品,如线性制品(套管、管道、电缆等)则需采用特殊的规定,其中管状隔热材料采用附录 H 规定的方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16839.1 热电偶 第 1 部分:分度表 (GB/T 16839.1—1997, idt IEC 584-1:1995)

GB/T 6379.1—2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第 1 部分:总则与定义 (ISO 5725-1:1994, IDT)

GB/T 6379.2—2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第 2 部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法 (ISO 5725-2:1994, IDT)

ISO 13943 Fire safety-Vocabulary 消防安全术语

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements—Part 1:Classification using test data from reaction to fire tests 建筑制品和构件的火灾分级 第 1 部分:用对火反应试验数据的分级

EN 13238 Reaction to fire tests for building products—Conditioning procedures and general rules for selection of substrates 建筑制品的对火反应试验——状态调节程序和基材选择的一般规则

3 术语和定义

ISO 13943 和 EN 13501-1 中的术语和定义以及下述术语和定义适用于本标准。

3.1

背板 backing board

用以支撑试样的硅酸钙板,既可安装于自撑试样的背面与其直接接触,亦可与其有一定距离。

3.2

试样 specimen

用于试验的制品。

注: 这可包括实际应用中采用的安装技术,亦可包括适当的空气间隙和/或基材。

3.3

基材 substrate

紧贴在制品下面的材料,需提供与其有关的信息。

3.4

THR₆₀₀

试样受火于主燃烧器最初 600 s 内的总热释放量。

3.5

LFS

火焰在试样长翼上的横向传播。

注：LFS 的详细说明见 8.3.3。

3.6

TSP_{600 s}

试样受火于主燃烧器最初 600 s 内的总产烟量。

3.7

FIGRA_{0.2 MJ}

燃烧增长速率指数。THR 临界值达 0.2 MJ 以后，试样热释放速率与受火时间的比值的最大值。

注：FIGRA_{0.2 MJ} 的详细说明见附录 A 的 A.5.3。

3.8

FIGRA_{0.4 MJ}

燃烧增长速率指数。THR 临界值达 0.4 MJ 以后，试样热释放速率与受火时间的比值的最大值。

注：FIGRA_{0.4 MJ} 的详细说明见附录 A 的 A.5.3。

3.9

SMOGRA

烟气生成速率指数。试样产烟率与所需受火时间的比值的最大值。

注：SMOGRA 的详细说明见附录 A 的 A.6.3。

3.10

持续燃烧 sustained flaming

火焰在试样表面或其上方持续至少一段时间的燃烧。

4 试验装置

4.1 概要

SBI 试验装置包括燃烧室、试验设备(小推车、框架、燃烧器、集气罩、收集器和导管)、排烟系统和常规测量装置。这些部件的详细说明见 4.2 至 4.7。设计图示见附录 E。除非文中给出了公差，否则图示中的尺寸为名义尺寸。

注：从小推车下方进入燃烧室的空气应为新鲜的洁净空气。

4.2 燃烧室

4.2.1 燃烧室的室内高度为(2.4±0.1)m，室内地板面积为(3.0±0.2)×(3.0±0.2)m²。墙体应由砖石砌块(如多孔混凝土)、石膏板、硅酸钙板或根据 EN 13501-1 划分为 A₁ 或 A₂ 级的其他类板材建成。


4.2.2 燃烧室的一面墙上应设一开口，以便于将小推车从毗邻的实验室移入该燃烧室里。开口的宽度至少为 1 470 mm，高度至少为 2 450 mm(框架的尺寸)。应在垂直试样板的两前表面正对的两面墙上分别开设窗口。为便于在小推车就位后能调控好 SBI 装置和试件，还需增设一道门。

4.2.3 小推车在燃烧室就位后，和 U 型卡槽接触的长翼试样表面与燃烧室墙面之间的距离应为(2.1±0.1)m。该距离为长翼与所面对的墙面的垂直距离。燃烧室的开口面积(不含小推车底部的空气入口及集气罩里的排烟开口)不应超过 0.05 m²。

4.2.4 如图 1 所示，样品采用左向或右向安装均可(图 1 中的小推车与垂直线成镜面对称即可)。

注 1：为在不移动收集器的情况下而能将集气罩的侧板移开，应注意 SBI 框架与燃烧室天花板之间的连接情况。应能在底部将侧板移出。

注 2：燃烧室中框架的相对位置应根据燃烧室和框架之间连接的具体情况而定。



1—试验观察位置；

2—固定框架；

3—试验观察位置(左向安装的试样)；

4—小推车(带左向安装的试样)。

注：样品既可左向安装亦可右向安装。对右向安装的试样而言，图形与垂直线成镜面对称即可。

图 1 SBI 燃烧室设计的俯视图(示意图)

4.3 燃料

4.3.1 商用丙烷气体，纯度 $\geq 95\%$ 。

4.4 试验设备

(见附录 E 中的图 E.1 至图 E.25)

4.4.1 小推车，其上安装两个相互垂直的样品试件，在垂直角的底部有一砂盒燃烧器。小推车的放置位置应使小推车背面正好封闭燃烧室墙上的开口；为使气流沿燃烧室地板均匀分布，在小推车底板下的空气入口处配设有多孔板(其开孔面积占总面积的 40%~60%，孔眼直径为 8 mm~12 mm)。

4.4.2 固定框架，小推车被推入其中进行试验并支撑集气罩；框架上固定有辅助燃烧器。

4.4.3 集气罩，位于固定框架顶部，用以收集燃烧产生的气体。

4.4.4 收集器，位于集气罩的顶部，带有节气板和连接排烟管道的水平出口。

4.4.5 J型排烟管道，内径为(315±5)mm 的隔热圆管，用 50 mm 厚的耐高温矿物棉保温，并配有下列部件(沿气流方向)：

——与收集器相连的接头；

——长度为 500 mm 的管道，内置四支热电偶(用以选择性地测量温度)，且热电偶安装位置距收集器至少 400 mm；

——长度为 1 000 mm 的管道；

——两个 90°的弯头(轴的曲率半径为 400 mm)；

——长度为 1 625 mm 的管道，该管道带一叶片导流器和节流孔板。导流器距弯头末端 50 mm，长度为 630 mm，紧接导流器后是一厚度为(2.0±0.5)mm 的节流孔板，该节流孔板的内开口直

- 径为 265 mm、外开口直径为 314 mm；
- 长度为 2 155 mm 的管道，配有压力探头、四支热电偶、气体取样探头和白光消光系统等装置；该部分称为“综合测量区”；
- 长度为 500 mm 的管道；
- 与排烟管道相连的接头。

注：应注意测量管道的安装方式。总质量（不包括探头）约为 250 kg。

4.4.6 两个相同的砂盒燃烧器（见附录 E 的图 E.9），其中一个位于小推车的底板上（为主燃烧器），另外一个固定在框架柱上（为辅助燃烧器），其规格如下：

- a) 砂盒燃烧器形状：腰长为 250 mm 的等腰直角三角形（俯视），高度为 80 mm，底部除重心处有一直径为 12.5 mm 的管套插孔外，顶部开敞，其余全部封闭。在距离燃烧器底部 10 mm 高度处应安装一直角三角形多孔板。在距离底部 12 mm 和 60 mm 的高度处应安装最大网孔尺寸不超过 2 mm 的金属丝筛网。所有尺寸偏差不应超过 ± 2 mm。
- b) 材料：盒体由 1.5 mm 厚的不锈钢制成，从底部至顶部连续分布；高度为 10 mm 的间隙层；大小为 (4~8) mm、填充高度至 60 mm 的卵石层；大小为 (2~4) mm、填充高度至 80 mm 的砂石层。卵石层和砂石层用金属丝网加以稳固，以防止卵石进入气体管道内。采用的卵石和砂石应为圆形且无碎石。
- c) 主燃烧器的位置：主燃烧器安装在小推车底板上（见附录 E 的图 E.18）并与试样底部的 U型卡槽紧靠。主燃烧器的顶边应与 U型卡槽的顶边水平一致，相差不超过 ± 2 mm。
- d) 辅助燃烧器的位置：辅助燃烧器固定在与试样夹角相对的框架柱上，且燃烧器的顶部高出燃烧室地板 (1 450 ± 5) mm（与集气罩的垂直距离为 1 000 mm），其斜边与主燃烧器的斜边平行且与该斜边的距离最近。
- e) 主燃烧器在试样的长翼和短翼方位都与 U型卡槽紧靠（见附录 E 的图 E.18 的第 10 部分）。在两个方向的 U型卡槽里，都设有一挡片（见附录 E 的图 E.19），其顶面与 U型卡槽的顶面高度相同，且距安装好的试样两翼夹角棱线 0.3 m（在燃烧器区域边界处，见 8.3.4）。
- f) 根据 8.5c)，如果先前同类制品的试验因材料滴落到砂床上而引起试验提前结束，那么应用斜三角形格栅对主燃烧器进行保护。格栅的开口面积至少应占总面积的 90%。格栅的一侧放在主燃烧器的斜边上。斜三角形栅与水平面夹角为 $(45 \pm 5)^\circ$ ，该夹角可通过主燃烧器斜边中点至试样夹角作一水平直线来测得。

4.4.7 矩形屏蔽板，宽度为 (370 ± 5) mm、高度为 (550 ± 5) mm，由硅酸钙板制成（其规格与背板规格相同），用以保护试样免受辅助燃烧器火焰辐射热的影响。矩形屏蔽板应固定在辅助燃烧器的底面斜边上，其底边中心位于燃烧器底面斜边的中心位置处且遮住斜边的整个长度，并在斜边两端各伸出 (8 ± 3) mm，其顶边高出辅助燃烧器顶端 (470 ± 5) mm。

4.4.8 质量流量控制器，量程至少为 0 g/s~2.3 g/s，在 0.6 g/s~2.3 g/s 内的读数精度为 1%。（亦见附录 C 的 C.1.5。）

注：采用丙烷气有效燃烧热的低值 (46 360 kJ/kg) 进行计算，2.3 g/s 的丙烷流量对应的热释放为 107 kW。

4.4.9 供气开关，用以向其中一个燃烧器供应丙烷气体。该开关应防止丙烷气体同时被供给两个燃烧器，但燃烧器切换的时间段除外（在切换瞬间，辅助燃烧器的燃气输出量在减少而主燃烧器的输出量在增加）。依据附录 A 的 A.3.1 计算的该燃烧器切换响应时间不应超过 12 s。应该能在燃烧室外操作开关及上述的主要阀门。

4.4.10 背板，用以支撑小推车中试样的两翼。背板的材料为硅酸钙板，其密度为 (800 ± 150) kg/m³，厚度为 (12 ± 3) mm，尺寸为：

- a) 短翼背板：(≥570+试样厚度) mm × (1 500 ± 5) mm；
- b) 长翼背板：(1 000+空隙宽度 ± 5) mm × (1 500 ± 5) mm。

短翼背板宽于试样,多余的宽度只能从一侧延伸出。对安装留有空隙的试样而言,应增加长翼背板的宽度,所增加的宽度等于空隙的尺寸。

4.4.11 活动板,为允许在试样两翼的后面增加空气流,附录 E 的图 E.20 中板 22 和板 25 应用它们一半大小的板替换,遮挡上半部分间隙。

4.5 排烟系统

4.5.1 在试验条件下,当标准条件温度为 298 K 时,排烟系统应能以 $0.50 \text{ m}^3/\text{s} \sim 0.65 \text{ m}^3/\text{s}$ 的速度持续抽排烟气。

4.5.2 排烟管道应配有两个侧管(内径为 45 mm 的圆形管道),与排烟管道的纵轴水平垂直且其轴线高度位置与排烟管道的纵轴线高度相等(见附录 E 的图 E.32 和 E.33)。

4.5.3 排烟管道的两种可能性结构见附录 E 的图 E.1。图示的小推车在燃烧室的开口是位于顶部的。若能保证管道方向的改变不会对试样上方的气流产生影响,则管道方向可与附录 E 的图 E.1 中所示的方向有所不同。若能保证流量测量的不确定度相同或更小,可以拆卸排烟管道中 180° 的弯头或更换管道中的双向压力探头。

注 1: 因热输出的变化,所以在试验中,需对一些排烟系统(尤其是设有局部通风机的系统)进行人工或自动重调以满足 4.5.1 中的要求。

注 2: 每隔一段时间便应清洁管道以避免堆积过多的煤烟。

4.6 综合测量装置

(见附录 E 的图 E.28 至 E.35)

4.6.1 三支热电偶,均为直径为 0.5 mm 且符合 GB/T 16839.1 要求的铠装绝缘 K 型热电偶。其触点均应位于距轴线半径为 $(87 \pm 5)\text{mm}$ 的圆弧上,其夹角为 120° 。

4.6.2 双向探头,与量程至少为 $(0 \sim 100)\text{Pa}$ 且精度为 $\pm 2\text{ Pa}$ 的压力传感器相连。压力传感器 90% 输出的响应时间最多为 1 s。

4.6.3 气体取样探头,与气体调节装置和 O_2 及 CO_2 气体分析仪相连。

- a) 氧气分析仪应为顺磁型且至少能测量出浓度为 $16\% \sim 21\% (V_{\text{氧气}}/V_{\text{空气}})$ 的 O_2 。氧气分析仪的响应时间应不超过 12 s(根据附录 C 的 C.2.1 得出)。30 min 内,分析仪的漂移和噪声均不超过 100×10^{-6} (均根据附录 C 的 C.1.3 得出)。分析仪对数据采集系统的输出应有 100×10^{-6} 的最大分辨率。
- b) 二氧化碳分析仪应为 IR 型并至少能测量出浓度为 $0\% \sim 10\%$ 的 CO_2 。分析仪的线性度至少应为满量程的 1%。分析仪的响应时间应不超过 12 s(根据附录 C 的 C.2.1 得出)。分析仪对数据采集系统的输出应有 100×10^{-6} 的最大分辨率。

4.6.4 光衰减系统,为白炽光型,采用柔性接头安装于排烟管的侧管上,并包含以下装置:

- a) 灯,为白炽灯并在 $(2900 \pm 100)\text{K}$ 的色温下使用。电源为稳定的直流电,且电流的波动范围在 $\pm 0.5\%$ 以内(包括温度、短期及长期稳定性)。
- b) 透镜系统,用以将光聚成一直径至少为 20 mm 的平行光束。光电管的发光孔应位于其前面的透镜的焦点上,且其直径(d)应视透镜的焦距(f)而定以使 d/f 小于 0.04。
- c) 探测器,其光谱分布响应度与 CIE(光照曲线)相吻合,色度标准函数 $V(\gamma)$ 能达到至少 $\pm 5\%$ 精确度。在至少两位数以上的输出范围内,探测器输出的线性度应在所测量的透光率的 3% 以内或绝对透光率的 1% 以内。

光衰减系统的校准见附录 C 的 C.1.6。系统 90% 响应时间不应超过 3 s。

应向侧管内导入空气以使光学器件保持符合光衰减漂移要求的洁净度(见附录 A 的 A.3.4)。可使用压缩空气来替代附录 E 的图 E.34 中建议使用的自吸式系统。

4.7 其他通用装置

4.7.1 热电偶,为符合 GB/T 16839.1 要求、直径为 $(2 \pm 1)\text{mm}$ 的 K 型热电偶,用以测量进入燃烧室空

气的环境温度。热电偶应安置在燃烧室的外墙上,与小推车开口间的距离不超过 0.20 m 且离地板的高度不超过 0.20 m。

4.7.2 测量环境压力的装置,精度为±200 Pa(2 mbar)。

4.7.3 测量室内空气相对湿度的装置,在相对湿度为 20%~80% 范围内,精度为±5%。

4.7.4 数据采集系统(用以自动记录数据),对于 O₂ 和 CO₂,精度至少为 100×10^{-6} (0.01%);对于温度测量,精度为 0.5°C;对于所有其他仪器,为仪器满量程输出值的 0.1%;对于时间,为 0.1 s。数据采集系统应每 3 s 便记录、储存以下有关数值(有关数据文件格式的信息见附录 F):

- a) 时间,s;
- b) 通过燃烧器的丙烷气的质量流量,mg/s;
- c) 双向探头的压差,Pa;
- d) 相对光密度,无单位;
- e) O₂ 浓度,(V_{氧气}/V_{空气})%;
- f) CO₂ 浓度,(V_{二氧化碳}/V_{空气})%;
- g) 小推车底部空气导入口处的环境温度,K;
- h) 综合测量区的三点温度值,K。

5 试验试样

5.1 试样尺寸

5.1.1 角型试样有两个翼,分别为长翼和短翼。试样的最大厚度为 200 mm。

板式制品的尺寸如下:

- a) 短翼:(495±5)mm×(1 500±5)mm;
- b) 长翼:(1 000±5)mm×(1 500±5)mm。

注:若使用其他制品制作成试样(根据 5.3.2),则给出的尺寸指的是试样的总尺寸。

5.1.2 除非在制品说明里有规定,否则若试样厚度超过 200 mm,则应将试样的非受火面切除掉以使试样厚度为 200_{-10}^0 mm。

5.1.3 应在长翼的受火面距试样夹角最远端的边缘、且距试样底边高度分别为(500±3)mm 和(1 000±3)mm 处画两条水平线,以观察火焰在这两个高度边缘的横向传播情况。所画横线的宽度值≤3 mm。

5.2 试样的安装

5.2.1 实际应用安装方法

对样品进行试验时,若采用制品要求的实际应用方法进行安装,则试验结果仅对该应用方式有效。

5.2.2 标准安装方法

采用标准安装方法对制品进行试验时,试验结果除了对以该方式进行实际应用的情况有效外,对更广范围内的多种实际应用方式也有效。采用的标准安装方法及其有效性范围应符合相关的制品规范以及下述规定。

- a) 在对实际应用中自立无需支撑的板进行试验时,板应自立于距背板至少 80 mm 处。对在实际应用中其后有通风间隙的板进行试验时,其通风间隙的宽度应至少为 40 mm。对于这两种板,离试样角最远端的间隙的侧面应敞开,并去掉 4.4.11 中所述的活动盖板,且两个试样翼后的间隙应为开放式连接。对于其他类型的板,离角最近的间隙的侧面应封闭,4.4.11 中所述的盖板应保持原位且两个试样翼后的间隙不应为开放式连接。
- b) 对于在实际应用中以机械方式固定于基材上的板,应采用适当的紧固件将板固定于相同基材上进行试验。对于延伸出试样表面的紧固件,其安装方法应使得试样翼能与底部的 U 型卡槽相靠并能与其侧面的另一试样翼完全相靠。


- c) 对于在实际应用中以机械方式固定于基材且其后有间隙的板,试验时应将其与基材和背板及间隙一道进行试验。基材与背板之间的距离至少应为 40 mm。
- d) 对于在实际应用中粘接于基材上的制品,应将其粘接在基材上后再进行试验。
- e) 所试验制品有水平接缝的,试验时水平接缝设置在样品的长翼上,且距样品底边 500 mm。所试验制品有垂直接缝的,试验时垂直接缝在样品长翼上,且距夹角棱线 200 mm,试样两翼安装好后进行试验时测量上述距离。

注:当试样在小推车里安装完毕后,应看不见试样的底边。但高度仍从试样底边而不是从 U型卡槽顶端开始测量。

- f) 有空气槽的多层制品,试验时空气槽应为垂直方向。
- g) 标准基材应符合 EN 13238 的要求。基材的尺寸应与试样的尺寸一致(见 5.1.1)。
- h) 对表面不平整的制品进行试验时,受火面中 250 mm^2 具有代表性的面上最多只有 30% 的面与 U型卡槽后侧所在的垂直面相距 10 mm 以上。可通过改变表面不平整的样品的形状和/或使样品延伸出 U型卡槽至燃烧器的一侧来满足该要求。样品不应延伸出燃烧器(即延伸出 U型卡槽的最长距离为 40 mm)。

注 1: 试验时,应使样品与 U型卡槽的后侧相靠(见 5.3.1)。这样,表面完全平整的样品便在 U型卡槽后侧的垂直面上。由于样品表面的位置对接受燃烧器火焰的释放热有影响,所以表面不平整的样品的主要部分不应远离 U型卡槽后侧的垂直面。

注 2: 图 2 是试样及背板的安装图例。



- 1—背板;
- 2—L型角条;
- 3—空隙;
- 4—接缝;
- 5—试样翼边;
- 6—燃烧器;
- 7—U型卡槽。

图 2 试样和背板的安装图例(示意图)

5.3 试样翼在小推车中的安装

5.3.1 试样翼在小推车中应按下列要求安装:

- a) 试样短翼和背板安装于小推车上,背板的延伸部分在主燃烧器的侧面且试样的底边与小推车底板上的短 U型卡槽相靠。

- b) 试样长翼和背板安装于小推车上,背板的一端边缘与短翼背板的延伸部分相靠且试样的底边与小推车底板上的长 U 型卡槽相靠。
- c) 试样双翼在顶部和底部均应用固定件夹紧。
- d) 为确保背板的交角棱线在试验过程中不至于变宽,应符合以下其中一条规定:
 - 1) 长度为 1 500 mm 的 L 型金属角条应放于长翼背板的后侧边缘处,并与短翼背板在交角处靠紧。采用紧固件以 250 mm 的最大间距将 L 型角条与背板相连;或
 - 2) 钢质背网应安装在背板背面。

5.3.2 试验样品的暴露边缘和交角处的接缝可用一种附加材料加以保护,而这种保护要与该制品在实际中的使用相吻合。若使用了附加材料,则两翼边的宽度包含该附加材料在内应符合 5.1.1 的要求。

5.3.3 将试样安装在小推车上,应从以下几个方面进行拍照:

- a) 长翼受火面的整体镜头:长翼的中心点应在视景的中心处。照相机的镜头视角与长翼的表面垂直。
- b) 距小推车底板 500 mm 高度处长翼的垂直外边的特写镜头:照相机的镜头视角应水平并与翼的垂直面约成 45° 角。
- c) 若按 5.3.2 使用了附加材料,则应拍摄使用这种材料处的边缘和接缝的特写镜头。

5.4 试样数量

应根据第 8 章用三组试样(三组长翼加短翼)进行试验。

6 状态调节

6.1 状态调节应根据 EN 13238 以及 6.2 中的要求进行。

6.2 组成试样的部件既可分开也可固定在一起进行状态调节。但是,对于胶合在基材上进行试验的试样,应在状态调节前将试样胶合在基材上。

注:对于固定在一起的试样,状态调节需要更长的时间才能达到质量恒定。

7 试验原理

由两个成直角的垂直翼组成的试样暴露于直角底部的主燃烧器产生的火焰中,火焰由丙烷气体燃烧产生,丙烷气体通过砂盒燃烧器并产生(30.7±2.0)kW 的热输出。

试样的燃烧性能通过 20 min 的试验过程来进行评估。性能参数包括:热释放、产烟量、火焰横向传播和燃烧滴落物及颗粒物。

在点燃主燃烧器前,应利用离试样较远的辅助燃烧器对燃烧器自身的热输出和产烟量进行短时间的测量。

一些参数测量可自动进行,另一些则可通过目测法得出。排烟管道配有用以测量温度、光衰减、O₂ 和 CO₂ 的摩尔分数以及管道中引起压力差的气流的传感器。这些数值是自动记录的并用以计算体积流速、热释放速率(HRR)和产烟率(SPR)。

对火焰的横向传播和燃烧滴落物及颗粒物可采用目测法进行测量。

8 试验步骤

8.1 概要

将试样安装在小推车上,主燃烧器已位于集气罩下的框架内,按 8.2 中的步骤依次进行试验,直至试验结束。整个试验步骤应在试样从状态调节室中取出后的 2 h 内完成。

8.2 试验操作

8.2.1 将排烟管道的体积流速 $V_{298}(t)$ 设为(0.60±0.05)m³/s[(根据附录 A 的 A.5.1.1a 计算得出)]。在整个试验期间,该体积流速应控制在 0.50 m³/s~0.65 m³/s 的范围内。

注：在试验过程中，因热输出的变化，需对一些排烟系统（尤其是设有局部通风机的排烟系统）进行人工或自动重调以满足规定的要求。

8.2.2 记录排烟管道中热电偶 T_1 、 T_2 和 T_3 的温度以及环境温度且记录时间至少应达 300 s。环境温度应在(20±10)℃内，管道中的温度与环境温度相差不应超过4℃。

8.2.3 点燃两个燃烧器的引燃火焰（如使用了引燃火焰）。试验过程中引燃火焰的燃气供应速度变化不应超过5 mg/s。

8.2.4 记录试验前的情况。需记录的数据见8.3.2。

8.2.5 采用精密计时器开始计时并自动记录数据。开始的时间 t 为 0 s。需记录的数据见8.4。

8.2.6 在 t 为(120±5)s 时：点燃辅助燃烧器并将丙烷气体的质量流量 $m_{\text{C}_3}(t)$ 调至(647±10)mg/s，此调整应在 t 为 150 s 前进行。整个试验期间丙烷气质量流量应在此范围内。

注：在 $210 \text{ s} < t < 270 \text{ s}$ 这一时间段是测量热释放速率的基准时段。

8.2.7 在 t 为(300±5)s 时：丙烷气体从辅助燃烧器切换到主燃烧器。观察并记录主燃烧器被引燃的时间。

8.2.8 观察试样的燃烧行为，观察时间为 1 260 s 并在记录单上记录数据。需记录的数据见8.3.3 和8.3.4。

注：试样暴露于主燃烧器火焰下的时间规定为 1 260 s。在 1 200 s 内对试样进行性能评估。

8.2.9 在 $t \geq 1 560 \text{ s}$ 时：

- a) 停止向燃烧器供应燃气；
- b) 停止数据的自动记录。

8.2.10 当试样的残余燃烧完全熄灭至少 1 min 后，应在记录单上记录试验结束时的情况。应记录的数据见8.3.5。

注：应在无残余燃烧影响的情况下记录试验结束时的现象。若试样很难彻底熄灭，则需将小推车移出。

8.3 目测法和数据的人工记录

8.3.1 概要

本条中的数值应采用目测法观察得出并按规定格式记录。应向观察者提供安装有记录仪的精密计时器。得到的观察结果应记录在记录单上，示例见附录G。

8.3.2 试验前的情况

应记录以下数值：

- a) 环境大气压力(Pa)；
- b) 环境相对湿度(%)。

8.3.3 火焰在长翼上的横向传播

在试验开始后的 1 500 s 内，在 500 mm 至 1 000 mm 之间的任何高度，持续火焰到达试样长翼远边缘处时，火焰的横向传播应予以记录。火焰在试样表面边缘处至少持续 5 s 为该现象的判据。

注：当试样安装于小推车中时，是看不见试样的底边缘的。安装好试样后，试样在小推车的 U型卡槽顶部位置的高度约为 20 mm。

8.3.4 燃烧颗粒物或滴落物

仅在开始受火后的 600 s 内及仅当燃烧滴落物/颗粒物滴落到燃烧器区域外的小推车底板（试样的低边缘水平面内）上时，才记录燃烧滴落物/颗粒物的滴落现象。燃烧器区域定义为试样翼前侧的小推车底板区，与试样翼之间的交角线的距离小于 0.3 m（见图3）。应记录以下现象：


- a) 在给定的时间间隔和区域里，滴落后仍在燃烧但燃烧时间不超过 10 s 的燃烧滴落物/颗粒物的滴落情况；
- b) 在给定的时间间隔和区域里，滴落后仍在燃烧但燃烧时间超过 10 s 的燃烧滴落物/颗粒物的滴落情况；

需在小推车的底板上画一 $1/4$ 圆, 以标记燃烧器区域的边界。画线的宽度应小于 3 mm。

注 1: 接触到燃烧器区域外的小推车底板上且仍在燃烧的试样部分应视为滴落物, 即使这些部分与试样仍为一个整体(如强度较弱的制品的弯曲)。

注 2: 为防止熔化的材料从燃烧器区域里流到燃烧器区域外, 需在燃烧器区域边界处两个长、短翼的 U 型卡槽上各安装一块挡片(见 4.4.6)。

单位为毫米



1——U型卡槽挡片;

2——燃烧器区域边界;

3——燃烧器。

图 3 燃烧器区域

8.3.5 试验结束时的情况

应记录以下数值:

- 排烟管道中“综合测量区”的透光率(%);
- 排烟管道中“综合测量区”的 O₂ 摩尔分数;
- 排烟管道中“综合测量区”的 CO₂ 摩尔分数。

8.3.6 现象记录

应记录以下现象:

- 表面的闪燃现象;
- 试验过程中, 试样生成的烟气没被吸进集气罩而从小推车溢出并流进旁边的燃烧室;
- 部分试样发生脱落;
- 夹角缝隙的扩展(背板间相互固定的失效);
- 根据 8.5 可用以判断试验提前结束的一种或多种情况;
- 试样的变形或垮塌;
- 对正确解释试验结果或对制品应用领域具有重要性的所有其他情况。

8.4 数据采集

8.4.1 在 8.2 中规定的时间段内, 应每 3 s 便自动测量和记录 8.4.2 至 8.4.9 中规定的数值, 并储存这些数值以作进一步处理。

8.4.2 时间(t)，s；定义开始记录数据时， $t=0$ 。

8.4.3 供应给燃烧器的丙烷气体的质量流量(m_{gas})mg/s。

8.4.4 在排烟管道的综合测量区，双向探头所测试的压力差(ΔP)，Pa。

8.4.5 在排烟管道的综合测量区，从光接收器中发出的白光系统信号(I)，%。

8.4.6 排烟管道气流中的 O_2 摩尔分数(xO_2)，在排烟管道的综合测量区中的气体取样探头处取样。

注：仅在排烟管道中测量 O_2 和 CO_2 的浓度；假设进入燃烧室的空气里的两种气体的浓度均恒定。但应注意从耗氧（如通过燃烧试验耗氧）空间里来的空气不能满足这一假设。

8.4.7 排烟道气流中的 CO_2 摩尔分数(xCO_2)，在排烟管道的综合测量区中的气体取样探头处取样。

8.4.8 小推车底部空气入口处的环境温度(T_0)，K。

8.4.9 排烟管道综合测量区中的三支热电偶的温度值(T_1 , T_2 和 T_3)，K。

8.5 试验的提前结束

若发生以下任一种情况，则可在规定的受火时间结束前关闭主燃烧器：

a) 一旦试样的热释放速率超过 350 kW，或 30 s 期间的平均值超过 280 kW；

b) 一旦排烟管道温度超过 400°C，或 30 s 期间的平均值超过 300°C；

c) 滴落在燃烧器砂床上的滴落物明显干扰了燃烧器的火焰或火焰因燃烧器被堵塞而熄灭。若滴落物堵塞了一半的燃烧器，则可认为燃烧器受到实质性干扰。

记录停止向燃烧器供气时的时间以及停止供气的原因。

若试验提前结束，则分级试验结果无效。

注 1：温度和热释放速率的测量值包含一定的噪声。因此，建议不要仅根据仪表上的一个测量值或连续两个测量值超过最大规定值便停止试验。

注 2：使用符合 4.4.6 要求的格栅可防止因 c) 中的原因而导致试验提前结束。

9 试验结果的表述

9.1 每次试验中，样品的燃烧性能应采用平均热释放速率 $HRR_{av}(t)$ 、总热释放量 $THR(t)$ 和 $1000 \times HRR_{av}(t)/(t-300)$ 的曲线图表示，试验时间为 $0 \leq t \leq 1500$ s；还可采用根据附录 A 的 A.5 计算得出的燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2 \text{ MJ}}$ 和 $FIGRA_{0.4 \text{ MJ}}$ 以及在 600 s 内的总热释放量 $THR_{600 \text{ s}}$ 的值以及根据 8.3.3 判定是否发生了火焰横向传播至试样边缘处的这一现象来表示。

9.2 每次试验中，样品的产烟性能应采用 $SPR_{av}(t)$ 、生成的总产烟量 $TSP(t)$ 和 $10000 \times SPR_{av}(t)/(t-300)$ 的曲线图表示，试验时间为 $0 \leq t \leq 1500$ s；还可采用根据附录 A 的 A.6 计算得出的烟气生成速率指数 $SMOGRA$ 的值和 600 s 内生成的总产烟量 $TSP_{600 \text{ s}}$ 的值来表示。

9.3 每次试验中，关于制品的燃烧滴落物和颗粒物生成的燃烧行为，应分别按照 8.3.4a) 或 b) 进行判定，以是否有燃烧滴落物和颗粒物这两种产物生成或只有其中一种产物生成来表示。

10 试验报告

试验报告应包含以下信息。应明确区分由委托试验单位提供的数据和由试验得出的数据。

- a) 试验所依据的标准 GB/T ××××；
- b) 试验方法产生的偏差；
- c) 燃烧室的名称及地址；
- d) 报告的日期和编号；
- e) 委托试验单位的名称及地址；
- f) 生产厂家的厂名及地址(若知道)；
- g) 到样日期；
- h) 制品标识；

- i) 有关抽样步骤的说明；
- j) 试验制品的一般说明，包括密度、面密度、厚度以及试样结构形状；
- k) 有关基材及其紧固件(若使用)的说明；
- l) 状态调节的详情；
- m) 试验日期；
- n) 根据第 9 章表述的试验结果；
- o) 符合 5.3.3 的照片资料；
- p) 试验中观察到的现象；
- q) 下列陈述：“在特定的试验条件下，试验结果与试样的性能有关；试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据”。

附录 A
(规范性附录)
计算程序

A.1 概要

A.1.1 一般说明

A.1.1.1 试验程序见第 8 章。为方便使用者,在此重复有关信息。

a) 该程序中的主要事项:

$t=0\text{ s}$:启动数据采集系统;

$t=(120\pm 5)\text{ s}$:点燃辅助燃烧器;

$t=(300\pm 5)\text{ s}$:辅助燃烧器切换到主燃烧器;

$t\geq 1\ 560\text{ s}$:关闭主燃烧器和数据采集系统。

b) 在试验开始后的 $1\ 200\text{ s}$ 内评估试样的性能($300\text{ s}\leq t\leq 1\ 500\text{ s}$)。在此时间段内,因试样暴露于主燃烧器的火焰下,故此段时间称为受火时间。

c) 因采用了按时间平均的数值、可接受的误差和滞后时间,故有必要采用在暴露于燃烧器火焰条件下($t=1\ 500\text{ s}$ 后)最大为 60 s 的附加数据。

d) $210\text{ s}\leq t\leq 270\text{ s}$ 的时间段仅用以测量燃烧器的热输出和烟气输出,该时间段称为基准时段。 $t=300\text{ s}$ 后,将燃烧器在基准时段的平均热输出和烟气输出从燃烧器和试样总的热输出和烟气输出中减去,这样只得出试样的输出。

e) 每 3 s 便记录以下“原始”数据,记录时间为 $1\ 560\text{ s}$:气体流量、压力差、光衰减、 O_2 和 CO_2 浓度以及环境温度和烟气温度,均按 8.4 进行。

A.1.1.2 符号

在本附录中,一段时间内的平均值可用一个简化的符号表示:

$\bar{f}(t_1 \dots t_2)$ 定义为在 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时间段内, $f(t)$ 的平均值。

A.1.2 根据试验数据进行的计算

试验后,应对一系列参数进行计算以评估制品的性能。本附录中所有的计算(不包括 A.2 中的计算)均应根据 A.2 中随时间变化的数据进行。应进行以下计算:

- 数据的同步;
- 设备响应时间的计算;
- 受火时间的计算;
- $HRR(t)$ 的计算;
- 按时间平均的 $HRR(t)$ 的计算: $HRR_{30\text{ s}}(t)$;
- $THR(t)$ 和 $THR_{600\text{ s}}$ 的计算;
- $FIGRA_{0.2\text{ MJ}}$ 和 $FIGRA_{0.4\text{ MJ}}$ 的计算;
- $SPR(t)$ 的计算;
- 按时间平均的 $SPR(t)$ 的计算: $SPR_{60\text{ s}}(t)$;
- $TSP(t)$ 和 $TSP_{600\text{ s}}$ 的计算;
- $SMOGRA$ 的计算。

只有符合 A.2 和 A.3 的要求时,试验结果才有效。A.2 至 A.6 对计算进行了规定。

A.1.3 根据校准数据进行的计算

校准程序见附录 C。若 A.2 至 A.6 中未将需要计算的值规定为标准试验数据分析的一部分,则在 A.7 中有相应规定。

A.1.4 标准数据组

因计算方法较复杂,故计算步骤和基准软件的操作中可采用标准数据组。

A.2 数据的同步

A.2.1 用 T_{ms} 同步 O_2 和 CO_2

辅助燃烧器向主燃烧器的切换使主要测量数值在其时间段上会显示同一时刻的波峰或波谷。这些波峰和波谷用于数据的同步。假设:如果根据自动同步程序计算得出的漂移与根据附录 C 的 C.2.1 中的校准程序确定的分析仪的滞后时间相差大于 6 s,则该自动同步程序和/或测量的滞后时间是不正确的。

- a) 根据附录 C 的 C.2.1,对校准过程中出现的 O_2 和 CO_2 的滞后时间数据进行调整。
- b) 时间 t_{0-T} 是以综合测量区中的温度 $T_{ms}(t)$ 在 270 s 后的下降超过 2.5 K 之前的最后一个数据点的时间进行计算的,与基准时段($210 \leq t \leq 270$ s) T_{ms} 的平均值相关。

$$\bar{T}_{ms}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) - T_{ms}(t_{0-T}) \leq 2.5 \text{ K} \wedge \bar{T}_{ms}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) - T_{ms}(t_{0-T} + 3) > 2.5 \text{ K} \quad (\text{A.1})$$

其中:

$T_{ms}(t)$ 为根据 A.3.2 计算得出的综合测量区的温度。

- c) 时间 t_{0-T} 是以氧气浓度在 270 s 后上升超过 0.05% 之前的最后一个数据点的时间进行计算的,与基准时段($210 \leq t \leq 270$ s)的平均值相关。

$$xO_2(t_{0-O_2}) - \bar{xO_2}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) \leq 0.05\% \wedge xO_2(t_{0-O_2} + 3) - \bar{xO_2}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) > 0.05\% \quad (\text{A.2})$$

其中:

xO_2 是氧气的浓度,以摩尔分数表示。

- d) 时间 t_{0-T} 是以 CO_2 的浓度 xCO_2 在 270 s 后降低超过 0.02% 之前的最后一个数据点的时间进行计算的,与基准时段($210 \leq t \leq 270$ s)的平均值相关。

$$\bar{xCO_2}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) - xCO_2(t_{0-CO_2}) \leq 0.02\% \wedge \bar{xCO_2}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) - xCO_2(t_{0-CO_2} + 3) > 0.02\% \quad (\text{A.3})$$

其中:

xCO_2 是二氧化碳的浓度,以摩尔分数表示。

- e) 对 O_2 和 CO_2 的数据进行移位,这样 O_2 波峰和 CO_2 波谷与 T_{ms} 中的波谷一致(如 $t_{0-T} = t_{0-O_2} = t_{0-CO_2}$)。两种移位均不应超过 6 s。

$$xO_2(t) = xO_2(t - t_{0-T} + t_{0-O_2}) \quad (\text{A.4})$$

其中:

xO_2 为氧气浓度,以摩尔分数表示;

t_{0-O_2} 为 c) 中规定的时间;

t_{0-T} 为 b) 中规定的时间。

将公式中的 O_2 换成 CO_2 后,该公式同样适用于 CO_2 。

注:某些情形下,用以同步的波峰和波谷可能非常小以至于用这一程序无法被发现。在此情形下,对 t_{0-T} 、 t_{0-O_2} 和/或 t_{0-CO_2} 进行目测评估。

A.2.2 将所有数据移位至 $t=300$ s。

用 T_{ms} 将 O_2 和 CO_2 同步后,为便于计算,对所有数据的时间进行了移位,如 $t_0 = t_{0-T} = t_{0-O_2} = t_{0-CO_2} = 300$ s。移位应小于 15 s。

注:在此,对所有数据($m_{\text{气}}^{\text{标}}$ 、 Δp 、 l 、 xO_2 、 xCO_2 、 T_0 、 T_1 、 T_2 、 T_3 和 T_{ms})进行时域移位。在 A.2.1e) 中,及时地对与其他数据相关的 O_2 和 CO_2 进行了移位。

A.2.3 A.3 至 A.6 中的所有计算应采用按本条及时经过移位的数据进行。

A.3 检查设备的响应

A.3.1 燃烧器切换响应时间

燃烧器切换响应时间是 $t_{上}$ 和 $t_{下}$ 之差, 其中:

$t_{上}$ 为第一个数据点的时间, 在该数据点处, 270 s 后的 O_2 浓度上升已超过向上方向中的“90%的燃烧器输出档”

$t_{下}$ 为第一个数据点的时间, 之后在该数据点处, O_2 浓度下降已超过了向下方向中的相同档。

$$xO_2(t_{上}) > 0.1 \overline{xO_2}(30 \text{ s} \cdots 90 \text{ s}) + 0.9 \overline{xO_2}(210 \text{ s} \cdots 270 \text{ s}) \quad \dots\dots\dots (\text{A.5})$$

$$t_{下} > t_{上} \wedge xO_2(t_{下}) < 0.1 \overline{xO_2}(30 \text{ s} \cdots 90 \text{ s}) + 0.9 \overline{xO_2}(210 \text{ s} \cdots 270 \text{ s}) \quad \dots\dots\dots (\text{A.6})$$

判据: $t_{下} - t_{上} \leq 12 \text{ s} \quad \dots\dots\dots (\text{A.7})$


其中:

$xO_2(t)$ 为氧气浓度, 以摩尔分数表示。

注 1: 数据同步为 $t=300 \text{ s}$ 。时间 $t_{上}$ 等于 300 s 或 303 s, 所以 $t_{下}$ 绝不会迟于 $t=315 \text{ s}$ 。是否符合判据对正确评估 FIGRA 和 SMOGRA 的值极具重要性。

注 2: 在辅助燃烧器向主燃烧器的切换过程中($t \approx 300 \text{ s}$ 时), 在一小段时间里, 两个燃烧器总的热输出低于一个燃烧器的标准热输出。结果, 热释放速率出现一个波谷, O_2 浓度出现一个波峰(见图 A.1)。对于 xO_2 中的波峰, 一个燃烧器的贡献约为 25%~50%。如下文所述, 由于该“遗失”的热输出从试样的热输出中减去, 波峰的宽度可以很小。波峰的宽度是在标准燃烧器为 90% 的贡献水平时测量的, 并被称之为燃烧器的切换响应时间。在图 A.1 给出的示例中, 响应时间为 9 s。

注 3: 燃烧器的 90% 输出水平是按从试验起始输出水平到基线水平, 两者跨距的 90% 进行计算的, 且被加到了试验的起始水平上。此处所使用的 O_2 试验起始水平是燃烧器点燃前($30 \text{ s} \leq t \leq 90 \text{ s}$)的平均 O_2 浓度。 O_2 的基准浓度水平是辅助燃烧器在燃烧过程中的平均 O_2 浓度($210 \text{ s} \leq t \leq 270 \text{ s}$)。



- 1——起始浓度水平;
- 2——90% 的标准燃烧器贡献;
- 3——基线浓度水平;
- 4—— O_2 的百分比浓度;
- 5——时间(s);
- 6—— $t_{上}$ (为 300 s);
- 7—— $t_{下}$ (为 312 s)。

注: 主要事项:(1)在 $t \approx 200 \text{ s}$ 时, 打开辅助燃烧器,(2)在 $t \approx 300 \text{ s}$ 时将辅助燃烧器切换到主燃烧器。图 A.1b)中, $t=300 \text{ s}$ 左右时的时间间隔被放大。此情况下, 计算出的燃烧器的响应时间为 9 s。

图 A.1 试验初始阶段的氧气浓度




图 A-1(续)

A 3.2 温度读数

在任意时刻,安装于综合测量区中的热电偶 1、2 和 3 的温度读数与平均值 $T_{ms} [=(T_1 + T_2 + T_3)/3]$ 的差在 10 个以上数据点均不应超过 1%,但以下情况除外。

若一支热电偶的读数与 T_{ms} 的差在 10 个以上数据点均超过 1%，而其他两支热电偶与这两支热电偶的温度平均值的差在 10 个以上数据点均不超过 1%，那么在该试验中，应在 T_{ms} 的计算中将该热电偶完全排除。在其他情况下，所有的热电偶均应用以计算 T_{ms} 。若仅使用两支热电偶，则应在试验报告中加以注明。

注1：该规定用以排除有故障的热电偶。仅几个数据点的偏差超过1%并不能认为是由热电偶故障引发的结果。

注 2：对于试验开始阶段或校准情形还另有温度依据

A 3.3 气体浓度测量中的漂移

xO_2 和 xCO_2 气体浓度测量中的漂移是按初始值(分别按 $xO_2(30\text{ s}\cdots90\text{ s})$ 和 $xCO_2(30\text{ s}\cdots90\text{ s})$ 进行计算的)和结束值(至少在 60 s 后通过目测记录得出,且在此期间无燃烧生成物进入排烟管道)之间的差值进行计算的。

判据。

其中：

x_{O_2} 为氧气浓度,以摩尔分数表示;

$x\text{CO}_2$ 为二氧化碳浓度,以摩尔分数表示。

A 3.4 半衰减测量中的漂移

光衰减 δ 测量的漂移是按初始值(30 s…90 s)和结束值(至少在 60 s 后通过目测记录得出,且在此期间无燃烧生成物进入排烟管道)之间的差值进行计算的。

判據。

其中：

I 为光接收器输出的信号, %.

注：开始值和结束值之间的差值可能主要由光学测量系统透镜上的烟尘沉积物引起的。

$$HRR_{\text{总}}(t) = EV_{298}(t)x_{\text{a-O}_2} \left(\frac{\phi(t)}{1 + 0.105\phi(t)} \right) \quad (\text{A.15})$$

其中：

$HRR_{\text{总}}(t)$ 为试样和燃烧器总热释放速率, kW;

E 为温度为 298 K 时单位体积耗氧的热释放量, 等于 17 200, kJ/m³;

$V_{298}(t)$ 为排烟系统的体积流速, 标准条件温度设为 298 K, m³/s;

$x_{\text{a-O}_2}$ 为氧气(含水蒸气)在环境温度的摩尔分数;

$\phi(t)$ 为耗氧系数。

A.5.1.2 燃烧器的 HRR

$HRR_{\text{燃烧器}}(t)$ 等于基准时段的 $HRR_{\text{总}}(t)$ 。燃烧器的平均 HRR 是根据基准时段($210 \text{ s} \leq t \leq 270 \text{ s}$)的平均 $HRR_{\text{总}}(t)$ 进行计算的：

$$HRR_{\text{av-燃烧器}} = \overline{HRR}_{\text{总}}(210 \text{ s} \dots 270 \text{ s}) \quad (\text{A.16})$$

其中：

$HRR_{\text{av-燃烧器}}$ 为燃烧器的平均热释放速率, kW;

$HRR_{\text{总}}(t)$ 为试样和燃烧器的总热释放速率, kW。

$210 \text{ s} \leq t \leq 270 \text{ s}$ 时间内 $HRR_{\text{av-燃烧器}}(t)$ 的标准偏差 σ_{bh} 采用“非偏差”或“ $n-1$ ”方法按如下公式进行计算：

$$\sigma_{\text{bh}} = \sqrt{\frac{n \sum_{t=210 \text{ s}}^{270 \text{ s}} \{HRR_{\text{燃烧器}}(t)\}^2 - \left\{ \sum_{t=210 \text{ s}}^{270 \text{ s}} HRR_{\text{燃烧器}}(t) \right\}^2}{n(n-1)}} \quad (\text{A.17})$$

其中：

$HRR_{\text{av-燃烧器}}$ 为燃烧器的平均热释放速率, kW;

$HRR_{\text{燃烧器}}(t)$ 为燃烧器的热释放速率, kW;

n 为数据点数($n=21$)。

基准时段内, 燃烧器的稳定性和热释放水平应符合以下判据。

判据：

$$HRR_{\text{av-燃烧器}} = (30.7 \pm 2.0) \text{ kW} \quad (\text{A.18})$$

和

$$\sigma_{\text{bh}} < 1 \text{ kW} \quad (\text{A.19})$$

其中：

$HRR_{\text{av-燃烧器}}$ 为燃烧器的平均热释放速率, kW;

σ_{bh} 为 $210 \text{ s} \leq t \leq 270 \text{ s}$ 时间内 $HRR_{\text{燃烧器}}$ 的标准偏差。

注：在打开燃烧器开关前，可用基准时段($210 \text{ s} \leq t \leq 270 \text{ s}$, 燃烧气体仅有丙烷)所产生的 CO₂ 与所消耗的 O₂ 之间的比率来检测气体分析仪。该比率应等于 0.60 ± 0.05 。

A.5.1.3 试样的 HRR

试样的热释放速率通常可认为是总热释放速率 $HRR_{\text{总}}(t)$ 减去燃烧器的平均热释放速率 $HRR_{\text{av-燃烧器}}$ 所得的差值：

$t > 312 \text{ s}$ 时：

$$HRR(t) = HRR_{\text{总}}(t) - HRR_{\text{av-燃烧器}} \quad (\text{A.20})$$

其中：

$HRR(t)$ 为试样的热释放速率, kW;

$HRR_{\text{总}}(t)$ 为试样和燃烧器的总热释放速率, kW;

$HRR_{\text{av-燃烧器}}(t)$ 为燃烧器的平均热释放速率, kW。

开始受火时，在将辅助燃烧器切换到主燃烧器的过程中，两个燃烧器总的热输出小于 $HRR_{av-燃燒器}(t)$ 。这时公式 A.20 中给出了在最多 12 s 内(燃烧器的切换响应时间) $HRR(t)$ 的负值。这些负值以及 $t=0$ 时的值设为 0，如下：

$t=300$ s 时：

300 s $\leq t \leq$ 312 s 时：

$$HRR(t) = \max \{ 0 \text{ kW}, HRR_{\text{g}}(t) - HRR_{\text{av-燃焼器}} \} \quad \dots \dots \dots \text{ (A.22)}$$

其中：

$HRR(t)$ 为试样的热释放速率,kW;

$HRR_g(t)$ 为试样和燃烧器总热释放速率,kW;

$HRR_{av-燃燒器}$ 为燃烧器的平均热释放速率,kW;

$\max\{a, b\}$ 为 a 和 b 两个值的最大值。

A. 5. 1. 4 $HRR_{30\text{s}}$ 的计算

$HRR_{30\text{ s}}(t)$ 是 $HRR(t)$ 在 30 s 内的平均值：

其中：

$HRR_{30\text{ s}}(t)$ 为 30 s 内 $HRR(t)$ 的平均值, kW;

HRR(t)为某一时刻 t 的热释放速率,kW。

A.5.2 $THR(t)$ 和 THR_{600s} 的计算

试样总的热释放量 $THR(t)$ 和试样在受火期 ($300 \text{ s} \leq t \leq 900 \text{ s}$) 最初 600 s 内总的热释放量 $THR_{600\text{s}}$ 的计算如下:

其中：

$THR(t_a)$ 为试样在 $300 \text{ s} \leq t \leq t_a$ 内总热释放量,MJ;

$HRR(t)$ 为试样的热释放速率,kW;

THR_{600} , 为试样在 $300 \text{ s} \leq t \leq 900 \text{ s}$ 内的总热释放量, MJ;

\max . $[a, b]$ 为 a 和 b 两个值的最大值。

注：由于每 3 s 只有一个数据点，所以采用了系数 3。

A.5.3 $FIGRA_{0.2\text{ MJ}}$ 和 $FIGRA_{0.4\text{ MJ}}$ (燃烧增长率指数) 的计算

FIGRA 指数为 $HRR_{av}(t)/(t-300)$ 的最大比值再乘上 1 000 所得的值。仅对 HRR_{av} 和 THR 的初始值被超过的受火期内的商值进行计算。受火期内,如果 FIGRA 指数的一个或两个初始值均未被超过,那么 FIGRA 指数为零。采用两个不同的 THR 初始值,得出了 $FIGRA_{0.2\text{ MJ}}$ 和 $FIGRA_{0.4\text{ MJ}}$ 。

- a) 根据 A.5.1.4, 用以计算 FIGRA 的 HRR 和 HRR_{av} 的平均值等于 $HRR_{30\text{ s}}$, 但受火期的最初 12 s 除外。对于最初 12 s 内的数据点, 只对受火期内在最大可能对称范围内的数据点进行平均。

$t=300$ s; $HRR_{av}(300$ s) $)=0$

$$t=303 \text{ s}; HRR_{av}(303 \text{ s}) = \overline{HRR}(300 \text{ s} \cdots 306 \text{ s})$$

其中：

$q_{\text{气体}}(t)$ 为丙烷质量流量的热释放速率理论值,kW;

$\Delta h_{c,\text{eff}}$ 为丙烷有效燃烧热的低值, 为 46 360 kJ/kg;

$m_{\text{气体}}(t)$ 为丙烷的质量流量, kg/s。

A.7.1.2 $q_{\text{气体}}(t)$ 在 30 s 内平均值的计算如下：

其中：

$q_{\text{气体},30,}(t)$ 为 $q_{\text{气体}}(t)$ 在 30 s 内的平均值, kW;

$q_{\text{气体}}(t)$ 为丙烷质量流量的热释放速率理论值,kW。

附录 B
(资料性附录)
试验方法的精确性

B.1 一般说明与结果

试验方法的精确性是根据 1997 年进行的 SBI 系列循环试验的结果确定的。循环试验在 15 个实验室进行,对 30 个制品进行了 3 次试验。制品见表 B.1。

根据 GB/T 6379.1—2004、GB/T 6379.2—2004 对连续参数($FIGRA_{0.2\text{ MJ}}$ 、 $FIGRA_{0.4\text{ MJ}}$ 、 $THR_{600\text{ s}}$ 、 $SMOGRA$ 和 $TSP_{600\text{ s}}$)进行了统计分析。不合格参数未予以统计分析。

表 B.1 SBI 循环试验中采用的制品

编号	制品 [除有说明的制品(如“FR”)外, 制品未进行阻燃处理)]	厚度/ mm	密度/ (kg/m ³)	面密度/ (g/m ²)
M01	纸面石膏板	13	700	
M02	FR PVC	3	1 180	
M03	FR XPS	40	32	
M04	铝面/纸油面 PUR 泡沫板	40	PUR:40	
M05	喷漆云杉板条(细木工制品)	10	380	
M06	FR 粗纸板	12	780	
M07	FR PC 三层板	16	175	
M08	喷漆纸面石膏纤维板	13	700	漆:145
M09	石膏纤维板上的墙纸	13	石膏:700	纸:200
M10	石膏纤维板上的 PVC 壁毯	13	石膏:700	PVC:1 500
M11	石棉上的塑钢板	0.15+1+50	纤维:160	
M12	未喷漆云杉板条(细木工制品)	10	450	
M13	聚苯乙烯上的石膏纤维板	13+100	EPS:20	
M14	酚醛泡沫	40		
M15	刨花板上的膨胀涂料	12	700	漆:500
M16	三聚氰胺面 MDF 板	12	MDF:750	三聚氰胺:120
M17	PVC 水管	直径 32; d:2		
M18	PVC 电缆			
M19	未装饰面的矿物纤维	50	145	
M20	三聚氰胺刨花板	12	680	
M21	EPS 上的钢板	0.5+100	EPS:20	
M22	普通型刨花板	12	700	
M23	普通型胶合板(桦木)	12	650	
M24	刨花板上的墙纸	12		纸:200
M25	中等密度纤维板(1)	12	700	

表 B. 1(续)

编号	制品 [除有说明的制品(如“FR”外, 制品未进行阻燃处理)]	厚度/ mm	密度/ (kg/m ³)	面密度/ (g/m ²)
M26	低密度纤维板	12	250	
M27	FR PUR 上的石膏纤维板	13+87	PUR, 38	
M28	喷漆吸音矿物纤维瓷砖	18	纤维: 220	
M29	硅酸钙板上的织物墙纸	10	CaSi: 875	织物: 400
M30	纸面玻璃纤维	100	18	90

B. 2 试验结果的计算

连续参数是由试验数据按本标准附录 A 中的计算方法计算得出。但是,由于经过一系列试验后部分试验程序和计算程序都有所改动,一部分试验数据并不满足附录 A 中的要求。因此,应排除有以下 a) 至 f) 条款中的偏差所得出的试验数据。这些偏差会导致用于统计分析的更大数据集,如果根据该数据集进行计算,计算方法的精确性相对较低。

- a) 检查热电偶。循环试验规定采用的是两支而非三支的不同热电偶。对两支热电偶的要求是在最多 20 个取样点处与其平均温度的最大偏差为 2%。
- b) 同步。对未满足附录 A 中同步要求的试验而言,同步时间持续到 420 s,降低的极限值对应温度下降 1.5 K, O₂ 增加 0.03% 和 CO₂ 下降 0.012%。
- c) 燃烧器切换响应时间。FIGRA 或 SMOGRA 确定时间不超过最初 1 min 和燃烧器响应时间超过 15 s 的试验不予以考虑。
- d) 烟气测量。光信号返回率低于 90% 的试验不予以考虑。
- e) 其他规定。数据分析不采用与试验无关的其他规定,如 O₂ 或 CO₂ 信号返回到起始水平档。
- f) 试验时间。因试验时间较短,采用截止到时间 $t=1470$ s 的数据进行所有计算。

B. 3 统计分析

计算和统计分析是只根据算法进行的,这意味着可按照 GB/T 6379.1—2004 中 7.3.2 规定的统计方法不考虑外部情形。Cochran 试验最多重复 4 次,但标准推荐的次数最多为 2 次。但仍有一些燃烧室因 SMOGRA 值的测量原因未参与第 4 次重复试验。

B. 4 统计结果

表 B. 2 给出了 30 个受试制品的统计平均数(m)以及重复性和再现性的标准偏差(S_r 和 S_R)等参数。

另外增加了与平均值相关的标准偏差(S_r/m 和 S_R/m)。从统计角度看尽管不完全合理,但平均值 S_r/m 和平均值 S_R/m 均体现了方法的精确性。这些平均值均列在表 B. 3 中,但 S_r/m 和 S_R/m 数值除外,因为其平均值非常小¹⁾。

表 B. 2 平均相对标准偏差

	FIGRA _{0.2 MJ}	FIGRA _{0.4 MJ}	THR ₆₀₀	SMOGRA	TSP ₆₀₀
平均值(S_r/m)	14%	15%	11%	15%	18%
平均值 (S_R/m)	23%	25%	21%	40%	44%

1) 计算平均值时未考虑的 S_r/m 和 S_R/m 值是: 其对应的 m 值未超过国标等级 A2-E 最低分级界限的 50%(即: FIGRA_{0.2 MJ} ≤ 60 W/s, THR₆₀₀ ≤ 3.75 MJ, SMOGRA ≤ 15 m²/s² 及 TSP₆₀₀ ≤ 25 m²)。

表 B.3 统计结果

<i>FIGRA</i> _{0.2 M₀} [W/s]																															
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
实验室编号	14	14	15	14	13	14	14	15	13	15	14	12	15	15	14	14	10	14	12	14	13	12	13	15	10	13	10	13	14		
平均值	21	81	1375	1869	681	25	1028	16	202	380	78	440	9	82	16	601	92	435	1	381	21	404	399	479	436	1103	17	0	162	4073	
试验编号	41	40	41	41	38	42	40	39	40	38	44	41	35	45	45	42	40	39	30	39	30	40	42	39	36	35	38	29	38	42	
S _r	19	14	174	229	64	3	474	17	28	34	24	47	18	14	14	66	14	42	1	30	17	26	38	40	24	93	16	0	22	456	
S _R	23	20	753	229	96	11	963	20	30	51	27	79	20	22	14	83	20	133	2	50	26	49	58	58	35	196	19	0	29	679	
S _{r/m}	89	18	13	12	9	14	46	102	14	9	30	11	210	17	84	11	16	10	200	8	84	7	10	8	6	8	92	13	11		
S _{R/m}	106	25	55	12	14	43	94	122	15	13	35	18	228	27	84	14	22	31	269	13	27	12	14	12	8	18	108	18	17		

<i>FIGRA</i> _{0.4 M₀} [W/s]																																
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30		
实验室编号	13	14	15	14	13	14	14	14	15	13	13	14	8	14	15	15	14	14	14	11	14	14	11	14	13	12	13	15	13	14	13	
平均值	8	73	1375	1869	681	21	1027	6	154	374	33	440	0	49	14	601	92	435	3	381	11	404	399	479	436	1103	6	1	108	3923		
试验编号	38	40	41	41	38	42	40	38	43	38	41	23	42	45	42	40	39	42	39	27	40	42	39	36	35	38	37	40	39			
S _r	9	12	174	229	64	3	475	7	31	36	11	47	0	8	7	66	15	42	4	30	13	26	38	40	24	93	5	4	34	309		
S _R	12	21	753	229	96	9	964	9	34	53	11	79	0	13	7	83	21	133	6	50	17	49	58	58	35	196	7	4	39	630		
S _{r/m}	121	17	13	12	9	16	46	110	20	9	33	11	16	52	11	16	10	134	8	115	7	10	8	6	8	81	439	32	8			
S _{R/m}	148	29	55	12	14	43	94	143	22	14	33	18	26	54	14	23	31	181	13	152	12	14	12	8	18	114	439	36	16			

THR ₆₀₀ [MJ]																																
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30		
实验室编号	15	14	15	13	14	15	14	14	15	13	14	15	13	14	15	15	14	13	15	14	13	15	12	12	15	15	13	14				
平均值	1.0	5.9	40.5	28.6	15.1	2.3	17.2	0.8	1.4	6.5	1.2	15.7	0.8	3.2	1.9	24	9.4	45.4	0.7	20.1	1.3	26.9	21.7	26.7	33.4	39.7	0.7	0.7	1.9	6.7		
试验编号	44	41	42	38	42	45	41	42	44	41	45	43	41	36	45	39	37	45	36	34	43	43	45	36	34	43	43	37	42			

表 B.3(续)

$THR_{600, [\text{MJ}]}$																														
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
S_r	0	2	7	1	1	0	3	0	0	0	1	0	0	1	2	3	2	0	2	1	2	1	1	3	1	0	0	0	1	
S_R	1	2	17	4	2	1	12	0	0	1	1	2	1	1	2	4	10	1	2	2	4	2	2	5	1	0	0	0	1	
S_r/m	38	35	18	5	9	10	19	33	27	7	36	8	51	9	50	7	35	5	58	10	151	4	9	5	4	7	72	38	22	8
S_R/m	61	35	41	13	11	33	70	51	34	17	48	13	69	17	58	9	39	23	95	11	151	8	18	7	6	13	72	47	22	13

$SMOGRA[\text{m}^2/\text{s}^2]$																															
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
实验室编号	10	12	9	11	11	13	11	10	12	13	11	14	9	11	9	12	11	6	11	9	12	11	8	9	9	12	10	8	14		
平均值	0	120	216	212	2	12	167	0	0	114	67	3	0	1	1	1	224	109	0	2	5	3	1	2	1	9	0	0	3		
试验编号	28	31	22	29	28	36	28	29	34	36	31	37	25	31	27	27	27	14	33	25	27	25	36	17	17	20	21	35	29	22	41
S_r	0	17	21	26	1	1	58	0	0	14	6	1	0	0	1	1	1	21	17	0	0	2	1	1	0	1	6	0	0	3	
S_R	0	32	80	36	2	5	169	0	0	37	19	2	1	1	1	1	55	61	0	2	5	2	1	2	1	7	1	0	0	5	
S_r/m	14	10	12	38	10	35	272	198	12	9	31	10	46	86	73	9	16	14	36	42	80	10	72	68	79	108					
S_R/m	27	37	17	90	38	101	381	249	32	29	72	360	143	153	118	25	56	64	102	63	110	97	102	71	131				155		

$TSP_{600, [\text{m}^2]}$																															
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
实验室编号	14	12	9	11	12	12	11	14	15	11	14	13	14	12	12	6	12	11	12	10	12	8	9	9	13	15	12	14			
平均值	29	937	1057	410	45	101	531	29	30	164	108	47	34	43	55	24	1629	458	26	39	44	29	19	18	20	79	30	31	43		
试验编号	40	32	23	29	30	34	29	41	44	42	31	38	34	37	41	27	29	14	36	31	26	22	36	19	22	21	38	44	34	41	
S_r	3	163	208	38	8	5	94	5	5	16	13	10	8	6	5	7	289	49	3	8	11	8	4	7	10	39	5	7	6	10	
S_R	12	198	474	60	22	28	412	17	16	47	33	22	22	24	16	391	122	10	17	20	19	12	18	15	57	12	15	22			
S_r/m	12	17	20	9	18	5	18	17	17	10	12	20	14	10	30	18	11	13	20	25	27	23	36	48	49	17	22	20	24		
S_R/m	41	21	45	15	50	28	78	59	53	28	30	46	64	52	44	68	24	27	38	42	45	65	66	99	77	71	41	37	47	51	

附录 C
(规范性附录)
系统校准程序

C.1 设备部件的校准程序

C.1.1 概要

应根据制品说明对设备进行保养和校准。

气体百分比浓度用 $100 V_{O_2} / V_{\text{空气}}$ 和 $100 V_{CO_2} / V_{\text{空气}}$ 表示, 其中 V_{O_2} 或 V_{CO_2} 为一定量空气($V_{\text{空气}}$)中 O_2 或 CO_2 的体积。

C.1.2 氧气分析仪的调节

每个试验日均应对氧气分析仪进行调零和跨度调节。跨宽应不超过由校准气体确定的范围的 0.04%, 且表述为 $\%V_{O_2} / V_{\text{空气}}$ 。分析仪对干燥室内空气的输出应为 $(20.95 \pm 0.01)\%$ 。可行性调节程序见附录 D 的 D.1.2。

C.1.3 氧气分析仪输出的噪声和漂移

C.1.3.1 概要

氧气分析仪或气体分析系统的其他主要组件经安装、维护、维修或更换后, 应对采用数据采集系统的氧气分析仪输出的噪声和漂移进行检测且至少每六个月应检测一次。

C.1.3.2 步骤

氧气分析仪输出的噪声和漂移的检测步骤如下:

- 向氧气分析仪中输入无氧氮气直至分析仪达到稳定状态。
- 在无氧条件下至少持续 60 min 后, 将排烟管道中的体积流速调至 $(0.60 \pm 0.05) m^3/s$, 然后向排烟管道内输入流速、压力、干燥程序与样气完全相同的空气, 当分析仪达到稳定后, 调节分析仪输出至 $(20.95 \pm 0.01)\%$ 。
- 1 min 内, 开始以 3 s 的时间间隔记录氧气分析仪的输出, 记录时间为 30 min。
- 采用最小平方拟合程序拟合一条通过数据点的直线来确定漂移。该线性趋势线上 0 min 和 30 min 读数之间差的绝对值为漂移。
- 通过计算线性趋势线的均方根(RMS)偏差来确定噪声。

C.1.3.3 判据

漂移和噪声(两者均视为正值)应不超过 $0.01\%(V_{O_2} / V_{\text{空气}})$ 。

C.1.3.4 校准报告

校准报告内容如下:

- $O_2(t)$ 的曲线图, $\%V_{O_2} / V_{\text{空气}}$;
- 根据 C.1.3.2d) 和 e) 计算出的噪声和漂移值, $\%V_{O_2} / V_{\text{空气}}$ 。

C.1.4 二氧化碳分析仪的校准

在每个试验日, 应对二氧化碳分析仪进行调零和跨度调节。跨宽应不超过由校准气体所确定的 $V_{CO_2} / V_{\text{空气}}$ 范围的 0.1%。该分析仪对氮气(不含 CO_2)的输出应为 $(0.00 \pm 0.02)\%$ 。调节的可行性程序见附录 D 的 D.1.3。

C.1.5 丙烷质量流量控制器的检测

在丙烷质量流量为 $(647 \pm 10) mg/s$ (试验中所用的速率)时, 质量流量控制器的精度应高于 $\pm 6 mg/s$ 。

应至少每六个月进行一次检测。检测的有关步骤见附录 D 的 D. 1. 4。

C. 1.6 光系统的校准

C. 1.6.1 概要

烟气测量系统支架或排烟系统的其他主要配件经安装、维护、修理或更换后,在试验前应对光系统进行校准且校准应至少每六个月进行一次。校准包括两个部分:输出稳定性的检测和滤光片的检测。

C. 1.6.2 稳定性检测

将小推车(不含试样,但包括背板)放置于集气罩下的框架中,运行测量设备,进行下述步骤:

- 将排烟系统的体积流速设为: $V_{298} = (0.60 \pm 0.05) \text{ m}^3/\text{s}$ [按附录 A 的 A. 5.1.1a)进行计算]。
- 开始计时并持续 30 min 记录光接收器的输出信号。
- 采用最小平方拟合程序拟合一条通过所测数据点的直线来确定漂移。该线性趋势线上 0 min 时读数和 30 min 时读数之间的差的绝对值为漂移。
- 通过计算线性趋势线的均方根(rms)偏差来确定噪声。

判据:噪声和漂移均不超过初始值的 0.5%。

C. 1.6.3 滤光片的检测

应采用至少五个中等光密度的滤光片(光密度范围为 0.05~2.0)对光系统进行校准。根据测量的光接收器信号计算得出的光密度应不超过滤光片标示值的±5%或±0.01,二者以能体现较大公差者为准。校准的可行性程序见附录 D 的 D. 1. 5。

C. 2 系统响应的校准

C. 2.1 燃烧器热输出的梯级校准

C. 2.1.1 概要

本校准程序采用标准燃烧器在三种不同的热输出水平下进行。该程序用以确定气体分析仪的响应和滞后时间、燃烧器切换响应时间、热电偶的响应时间和用以计算热释放速率的换算系数。该校准程序至少每月或 30 次试验后(两者以时间先者为准)应校准一次。

C. 2.1.2 校准程序

将小推车(不含试样,但包括背板)放置于集气罩下的框架中,运行测量设备,进行下述操作:

- 排烟系统的体积流速设为: $V_{298} = (0.60 \pm 0.05) \text{ m}^3/\text{s}$ [根据附录 A 的 A. 5.1.1a)进行计算]。在整个校准期间内,该体积流速应在 0.65 m^3/s 和 0.50 m^3/s 之间。
- 记录排烟管道里的温度 T_1 、 T_2 和 T_3 以及环境温度,且至少持续记录 300 s。环境温度应不超过(20±10)℃,管道中的温度与环境温度之差不应超过 4℃。
- 在记录单上记录试验前的情况。应记录的数据见 8.3.2。
- 开始记时和数据的自动记录:根据定义,此时 $t=0$ s。根据 8.4,每 3 s 应记录的数据为 t 、 $m_{\text{气体}}$ 、 xO_2 、 xCO_2 、 Δp 以及 T_0 至 T_3 。
- 点燃辅助燃烧器并根据表 C. 1 在每个步骤开始的前 5 s 内调节丙烷的质量流量。

表 C. 1 辅助燃烧器的丙烷供应

步骤号	时间/min	辅助燃烧器里的丙烷质量流量/(mg/s)
1	0~2	0
2	2~5	647±50

- 将丙烷供应从辅助燃烧器切换到主燃烧器,并根据表 C. 2 在每个步骤开始的前 5 s 内调节丙烷的质量流量。

表 C.2 主燃烧器的丙烷供应

步骤号	时间/min	主燃烧器中的丙烷质量流量/(mg/s)
3	5~8	647±50
4	8~11	2 000±100
5	11~14	647±50
6	14~17	0

- g) 当步骤 6 结束时,停止数据的自动记录。
h) 记录试验结束时的情况。应记录的数据见 8.3.5。

注 1: 燃烧器在规定的丙烷质量流量水平时所产生的热输出约为 0 kW、30 kW 和 93 kW。

注 2: 质量流量的设置范围比试验程序中的设置偏差大,以便于对质量流量进行快速调节。

C.2.1.3 计算

根据原始数据,计算:

- a) 对于每一个步骤(步骤 3 除外):

$t_{\text{气体}}$: 步骤的开始时间,为丙烷流量与前一步骤最后 2 min 的平均值相比,以 100 mg/s 的速率发生了变化时的第一个数据点的时间;

t_T : 为温度 T_{ms} 与前一步骤最后 2 min 的温度平均值相比,变化了 2.5 K 时的第一个数据点的时间;

t_{O_2} : 为 O_2 浓度与前一步骤最后 2 min 的 O_2 浓度平均值相比,变化了 0.05% 时的第一个数据点的时间;

t_{CO_2} : 为 CO_2 浓度与前一步骤最后 2 min 的 CO_2 浓度平均值相比,变化了 0.02% 时的第一个数据点的时间;

$t_{O_2,10\%}$: 为 O_2 浓度达 10% 变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤最后 2 min 和当前步骤最后 2 min 的 O_2 浓度的平均值来计算;

$t_{O_2,90\%}$: 类似于 $t_{O_2,10\%}$,即变化达到 90% 时第一个数据点的时间;

$t_{CO_2,10\%}$: CO_2 浓度达 10% 变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤最后 2 min 和当前步骤最后 2 min 的 CO_2 浓度的平均值来计算;

$t_{CO_2,90\%}$: 类似于 $t_{CO_2,10\%}$,即变化达到 90% 时第一个数据点的时间;

$t_{T,10\%}$: T_{ms} 达 10% 变化时的第一个数据点的时间,采用前一步骤中最后 15 s 的 T_{ms} 平均值以及当前步骤开始后 15 s 和 30 s 之间的 T_{ms} 平均值来计算;

$t_{T,75\%}$: 类似于 $t_{T,10\%}$,即变化达 75% 时第一个数据点的时间;

b) 氧气分析仪的滞后时间,为第 4、5 和 6 步骤中 $t_{O_2} - t_T$ 的平均值;

c) 二氧化碳分析仪的滞后时间,为第 4、5 和 6 步骤中 $t_{CO_2} - t_T$ 的平均值;

d) 氧气分析仪的响应时间,为第 4、5 和 6 步骤中 $t_{O_2,90\%} - t_{O_2,10\%}$ 的平均值;

e) 二氧化碳分析仪的响应时间,为第 4、5 和 6 步骤中 $t_{CO_2,90\%} - t_{CO_2,10\%}$ 的平均值;

f) 燃烧器切换响应时间,为 $t_{\text{上}}$ 和 $t_{\text{下}}$ 的差值,其中:

$t_{\text{上}}$ 为第 3 步骤中第一个数据点的时间,此时 O_2 浓度增加了步骤 1 和步骤 2 最后 2 min 内 O_2 浓度平均值差值的 10%;

$t_{\text{下}}$ 为步骤 3 中第一个数据点的时间,之后 O_2 浓度下降到相同水平。

g) 温度响应时间为步骤 2、4、5 和 6 中 $t_{T,75\%} - t_{T,10\%}$ 平均值;

h) $q_{\text{气体}}(t)$ 和 $q_{\text{气体},30\text{s}}(t)$,见附录 A 的 A.7.1;

i) 根据 h),步骤 2、3 和 5 中最后 2 min 内 $q_{\text{气体}}(t)$ 的平均值($q_{\text{气体},\text{步骤}2}$, $q_{\text{气体},\text{步骤}3}$ 和 $q_{\text{气体},\text{步骤}5}$);根据已得出的分析仪的滞后时间,在时域上对 O_2 和 CO_2 的数据向后移位,并计算:

- j) $HRR(t)$, 根据附录 A 的 A.5.1.1, 等于 $HRR_{\text{总}}(t)$, 但 $E=16\ 800\ \text{kJ/m}^3$ (丙烷热值);
 - k) $HRR_{30\%}(t)$, 根据附录 A 的 A.5.1.4, 采用符合 j) 的 $HRR(t)$;
 - l) 根据 j), 步骤 2、3 和 5 中最后 2 min 内 $HRR(t)$ 的平均值($HRR_{\text{步骤2}}$, $HRR_{\text{步骤3}}$ 和 $HRR_{\text{步骤5}}$);
 - m) 流量分布因子 $k_{t,q\text{气体}}$:

其中：

$k_{t,q\text{气体}}$ 为与丙烷能含量相应的流量分布因子；

k_j 为用以计算 j) 中 HRR 的流量分布因子;

$HRR_{步骤x}$ 根据 1)[kW], 为步骤 x 中燃烧器的热释放速率;

$q_{\text{气体, 步骤 } x}$ 根据 i)[kW], 为步骤 x 中丙烷质量流量的能量产生率。

注 1：步骤 2 中分析仪的滞后时间和响应时间用于检测。步骤 4、5 和 6 中滞后时间的差指的是丙烷供应系统中增加的滞后时间。

注 2：计算温度响应时间的目的在于检测热电偶是否功能正常以及热电偶上是否有煤烟沉积物。热电偶响应时间的判据中考虑了整个排烟系统的热响应的影响。

C. 2. 1. 4 判据

应满足以下判据：

- a) 两个分析仪的滞后时间均不应超过 30 s;
 - b) 两个分析仪的响应时间均不应超过 12 s;
 - c) 燃烧器切换响应时间不应超过 12 s;
 - d) 温度响应时间不应超过 6 s;
 - e) 设备响应应符合附录 A 的 A.3.3 和附录 A 的 A.3.4 中的判据;附录 A 的 A.3.3 和附录 A 的 A.3.4 中的最终值应视为步骤 6 中最后 30 s 的平均值;
 - f) 在执行步骤 2、3、4 和 5 后的 40 s 和 160 s 之间的间隔期内,比值 $q_{\text{气体}30\text{s}}(t)/HRR_{30\text{s}}(t)$ 应连续在(100±5)%之内。在开始进行步骤 2、4 和 5 时,采用 t_T ;步骤 3 开始时, $t=300\text{s}$;
 - g) 根据 C.2.1.3, $HRR_{\text{步骤}2}$ 平均值和 $HRR_{\text{步骤}3}$ 平均值的差不应超过 0.5 kW。

C. 2. 1. 5 校准报告

校准报告应包含以下内容：

- a) $q_{\text{气体}}(t)/HRR(t)$ 和 $q_{\text{气体},30\text{s}}(t)/HRR_{30\text{s}}(t)$ 的曲线图;
 - b) 根据 C.2.1.4f), 比值 $q_{\text{气体},30\text{s}}(t)/HRR_{30\text{s}}(t)$ 在四个时段中每个时段的最大值和最小值;
 - c) 两个分析仪的滞后时间和响应时间;
 - d) 燃烧器切换响应时间;
 - e) 温度响应时间;
 - f) 步骤 2、步骤 3 和步骤 5 中 $q_{\text{气体},\text{步骤}x}$ 和 $HRR_{\text{步骤}x}$ 的值;
 - g) $HRR(t)$ 计算中采用的 k_t 值;
 - h) $k_{t,0\text{气体}}$ 的值。

C.2.2 庚烷校准

C. 2.2.1 薦議

测量系统支架或排烟系统的其他主要配件经安装、维护、修理或更换后，在试验前应进行校准且校准应至少每年进行一次。采用以下设备和燃气进行测量：

- a) 内径为(350±5)mm 的开敞式圆形钢质燃料托盘,其内壁高度为 152 mm, 壁厚 3 mm; 及
 - b) 戊烷(纯度 99%)。

C.2.2.2 程序

将小推车(不含试样,但包括背板)放置于集气罩下的框架中,运行测量设备,进行下述步骤:

- a) 将排烟系统的体积流速设为 $V_{298} = (0.60 \pm 0.05) \text{ m}^3/\text{s}$ (根据附录 A 的 A. 5. 1. 1a)进行计算。在整个校准期间,体积流速应在 $0.50 \text{ m}^3/\text{s} \sim 0.65 \text{ m}^3/\text{s}$ 这一范围内。
 - b) 记录环境温度 T_0 以及排烟管道中的热电偶温度 T_1 、 T_2 和 T_3 且至少持续记录 300 s。测量燃料托盘的表面温度。环境温度应不超过(20 ± 10) $^\circ\text{C}$ 。排烟管道内的温度及燃料托盘的温度与环境温度相差应不超过 4°C 。
 - c) 将燃料托盘放置在小推车平台的标准硅酸钙板上(其尺寸为 $400 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$),并高于穿过小推车底板对角线的燃气管道 100 mm。燃料托盘的放置应使试样支架内角与燃料托盘边壁间的距离为 500 mm。正确放置后,托盘边壁与背板及侧板间的距离至少为 300 mm。
 - d) 将($2\ 000 \pm 10$)g 水注入燃料托盘中。
 - e) 在记录单上记录试验前的情况。应记录的数据见 8.3.2。
 - f) 开始计时并开始自动记录数据:此时 t 定义为 $t = t_0$ 。按 8.4,每 3 s 应记录的数据为 t 、 $m_{\text{气体}}$ 、 $x\text{O}_2$ 、 $x\text{CO}_2$ 、 Δp 、 T_0 和 T_3 以及光接收器的输出信号。
 - g) 至少 2 min 后,缓慢将($2\ 840 \pm 10$)g 的庚烷导入托盘内的水中。
 - h) 至少 1 min 后,点燃庚烷气体(t_1)。
 - i) 燃烧停止后,持续记录数据 5 min 再停止(t_2)。
 - j) 记录试验结束时的情况。需记录的数据见 8.3.5。

C.2.2.3 计算

计算以下数值：

- a) 按附录 A 的 A. 6, 计算 t_1 至 t_2 时段生成的总烟量 TSP 。再用 TSP 除以消耗的燃料质量 (m)；
 - b) 按附录 A 的 A. 5, 计算 t_1 至 t_2 时段总热释放量 THR 。应采用 $16\ 500\ \text{kJ/m}^3$ (庚烷的值)的 E 值计算热释放量(附录 A 的 A. 5.1.1)。再用 THR 除以消耗的燃料质量(m)；
 - c) 流量分布因子 $k_{t,q}$ ：

其中：

$k_{t,q\text{庚烷}}$ 为与庚烷能含量相应的流量分布因子；

k_t 为用以计算 b) 中 THR 的流量分布因子;

THR 根据 b), 为庚烷总热释放, MJ/kg;

Y 为庚烷的能含量, 等于 4 456 MJ/kg。

C.2.2.4 判据

应符合以下判据：

- a) 比值 THR/m (MJ/kg) 应为 $4\ 456\ \text{MJ/kg} \pm 222.8\ \text{MJ/kg}$;
 - b) 在 t_2 时刻, 光接收器的输出信号应不超过其初始值的 1% (即在 $t(30\ \text{s} \cdots 90\ \text{s})$ 的 99% 和 101% 之间);
 - c) 设备响应应符合附录 A 的 A.3.3 和附录 A 的 A.3.4 的判据。

注：比值 THP/m (m^2/kg) 可用以表征烟气测量系统的性能。其值应为 $(125 \pm 25)\text{m}^2/\text{kg}$ 。

C.2.2.5 校准报告

校准报告应包含以下内容：

- a) $SPR(t)$ 和 $HRR(t)$ 的曲线图;
 - b) 比值 TSP/m 和 THR/m ;
 - c) $HRR(t)$ 计算中使用的 k_t 和 $k_{t,q\text{废烷}}$ 的值。

C. 2.3 流速分布因子 $k_{t,v}$

C. 2.3.1 概要

双向探头或排烟系统的其他主要配件经安装、维护、修理或置换后,应测定系数 $k_{t,v}$,且应至少每年进行一次。采用皮托管或热丝风速计进行测量。

C. 2.3.2 测量说明

- 设备应在减震装置上运行,以确保读数的稳定性。
- 当将测量探头插入排烟管道中时,探头位置应用机械方式而非人工方式固定。应检查探头的水平或垂直位置(视要求而定)以及与管道成直角的情况。
- 应关闭风速计中未使用的进风口。
- 对每个测量点的气体流速应测量 20 次,当气体从中心向外逸出时,测量 10 次,气体从外向中心导入时再测量 10 次。
- 单半径上的测量位置在距离管壁的以下位置点:0.038;0.153;0.305;0.434;0.722 和 1.000(中心),且用半径的分数表示(摘自 ISO 3966:1997)。测量位置见图 C.1。

注:对于所采用的管道直径(315 mm)而言,这些位置点(与中心的距离,mm)为:0 mm;43.7 mm;89.1 mm;109.5 mm;133.4 mm;151.5 mm。

单位为毫米




图 C.1 排烟管道的截面图——气体流速的测量位置点

C. 2.3.3 操作

进行以下步骤:

- 将排烟管道的体积流速设为: $V_{298}=(0.60\pm 0.05)\text{m}^3/\text{s}$ [根据附录 A 的 A.5.1.1a)进行计算]。
- 记录排烟管道中的热电偶温度 T_1 、 T_2 、 T_3 和环境温度并至少持续记录 300 s。环境温度应不超过(20 ± 10)°C,管道中的温度与环境温度之差不应超过 4°C。
- 测量所有测量位置点的气体流速,每个进风口处测量 6 个位置点。
- 设 V_c 为中央位置点的流速, V_c 值为每个进风口处其他 5 个位置点的数值,对所有测量位置点的气体流速都根据 20 个测量值的平均值进行计算。

注：这样，整个直径上的流速分布在水平和垂直方向上均得以测量和计算。

C. 2. 3. 4 $k_{t,v}$ 的计算

就一个确定的半径而言,半径 n 上的平均速度设为 V_n ,为该半径上四个测定的 V_n 值的平均值。中心位置处的速度设为 V_c ,为中心位置四个测定的 V_c 值的平均值。这样,流速分布因子 $k_{t,v}$ 为:

$$\frac{1}{5} \sum \frac{V_N}{V_C}$$

C. 2.3.5 测量报告

测量报告应包含以下内容：

- a) 根据五个半径方向上的平均值 V_N 和 V_C 得出的每个进风口的流速分布图(一个垂直和一个水平截面);
 - b) 四个 V_n 、四个 V_c 、及平均值 V_N 和 V_C 以及所得的 k_{tv} 。

C. 2.4 流量系数 k_t

系数 k_t (用以计算 A.5.1 中的热释放速率) 应按 $k_{t,v}$ 、 $k_{t,q}$ _{气体} 和 $k_{t,q}$ _{庚烷} 的平均值进行计算, 并符合以下判据:

判据：

$$| (k_t - k_{t,v})/k_t | \leq 5\%$$

$$|(k_t - k_{t,q\text{气体}})/k_t| \leq 5\%$$

$$|(k_t - k_{t,q\text{烷}})/k_t| \leq 5\%$$

其中：

$k_{t,v}$ 根据 C.2.3 测定的流速分布因子;

$k_{t,q\text{ 气体}}$ 根据 C.2.1 计算得出的流量分布因子;

$k_{t,q}$ 庚烷 根据 C.2.2 计算得出的流量分布因子。

附录 D
(资料性附录)
设备校准程序

D. 1 设备单个部件的校准程序**D. 1. 1 概要**

本条款中包括校准程序,该程序满足所参考的性能化校准的要求。

气体百分比浓度用 $100 V_{O_2} / V_{\text{空气}}$ 和 $100 V_{CO_2} / V_{\text{空气}}$ 来表示。

D. 1. 2 氧气分析仪的校准

可采用以下程序对氧气分析仪进行校准。

- 调零时,向分析仪里导入无 O_2 氮气,其流速和压力与样品气体相同。分析仪达到稳定后,将分析仪的输出调至(0.00 ± 0.01)%。
- 调跨度时,既可使用干燥的室内空气亦可使用 O_2 浓度为(21.0 ± 0.1)%的特定气体。若使用的是干燥空气,则在整个校准期间排烟系统的速率应为(0.6 ± 0.05) m^3/s 。若使用的是特定气体,则不需排烟系统。分析仪达到平衡后,若使用的是干燥空气,则将分析仪的输出调为(20.95 ± 0.01)%;若使用的是特定气体,则分析仪的输出与实际 O_2 浓度的偏差不超过0.01%。

注:对某些分析仪而言,术语零点和跨度可能有不同含义,比如量程小于(0~21)%氧分析仪。在这些情形下,可采用类似的校准程序。

D. 1. 3 二氧化碳分析仪的校准

- 调零时,往分析仪里导入无 CO_2 的氮气,其流速和压力与样品气体相同。分析仪达到平衡后,将分析仪的输出调至(0.00 ± 0.01)%。
- 调跨度时,应使用 CO_2 浓度范围在5%~10%之间的特定气体。以与样品气体相同的流速和压力向分析仪内导入气体。分析仪达到平衡后,将分析仪的输出调到该特定气体的 CO_2 浓度,偏差为 ± 0.01 %。

D. 1. 4 丙烷质量流量控制器的检测**D. 1. 4. 1 概要**

可用一个丙烷气瓶和主燃烧器来检查质量流量控制器的精度,丙烷质量流量与标准试验规定相同,均为(647 ± 10)mg/s。气体的消耗速率由气瓶的初始质量和最终质量确定。使用精度至少为5 g的天平或磅称取质量。

D. 1. 4. 2 程序

- 将气瓶放在磅称上并将其与供气系统连接。
- 安装好背板后,按标准校准试验的方法要求调试试验设备。点燃主燃烧器并将供气速度调为(647 ± 10)mg/s,使主燃烧器的燃烧速率与标准试验中的速率相同。
- 记录气瓶质量同时启动记时器。
- ($3\ 600 \pm 30$)s后,再次记录气瓶质量同时关闭记时器。
- 确定气体的平均消耗速率,mg/s。

D. 1. 4. 3 判据

按 b)设定且按 e)确定的气体平均消耗速率应不超过6 mg/s。

D. 1.5 对滤光器的检测**D. 1.5.1 概要**

采用以下程序校准光系统。

D. 1.5.2 程序

将小推车(不含试样,但包括背板)放在集气罩下的框架中,运行测量设备,进行下述步骤:

- a) 将一遮光片插入滤光片插槽里并进行调零。
- b) 将遮光片取出,并将光接收器的输出信号调至 100%。
- c) 开始计时,记录光接收器的输出信号,记录时间为 2 min。
- d) 使用一种滤光片并记录相应的信号,滤光片的光密度(d)可选:0.1、0.3、0.5、0.8、1.0 和 2.0,记录时间至少为 1 min。
- e) 对其他滤光片重复程序 d)。
- f) 停止数据采集并计算所有滤光片的平均透光率。

D. 1.5.3 判据

根据平均透光率计算得出的每个数值 d [$d = -\log(I)$]与滤光片理论 d 值的偏差应不超过±5%或±0.01。

注:采用规定公式计算,光密度为 0.1、0.3、0.5、0.8、1.0 和 2.0 的滤光片的 d 值的理论透光率分别为 79.43%、50.12%、31.62%、15.85%、10% 和 1%。

D. 2 试样受热的检测**D. 2.1 概要**

主燃烧器或影响燃烧器火焰的其他主要构件经安装、维护、修理或更换后,应通过测量长翼上以下三处的热通量来对试样上的热流量的重复性进行检测:

- 位置 1:距离角线 8 cm 且距燃烧器的上边 16 cm;
- 位置 2:距离角线 8 cm 且距燃烧器的上边 75 cm;
- 位置 3:距离角线 20 cm 且距燃烧器的上边 30 cm。

若进行常规校准,或对燃烧器进行了调整(例如:用新砂替代了旧砂),只测量位置 3 中的热流量。

用长翼硅酸钙背板进行检测(见 4.4.10),在背板上的规定位置处有三个孔洞(直径为 26 mm)。

D. 2.2 程序

在点燃燃烧器前,将热流计放入长翼背板(短翼背板也安装在位)的一个孔洞中,封闭其他孔洞。

注:热流计应为直径为 25.4 mm 的 Schmidt-Boelter 热流计,并进行了 0 kW/m²~100 kW/m² 的校准。应用 20°C 以上的水冷却热流计。热流计黑体表面应在背板的表面上。

SBI 设备在正常情况下运行(见 8.2),在点燃燃烧器后记录热流量,记录时间为 5 min。接着计算着火后 240 s 至 300 s 期间测得的热流量的平均值。

主燃烧器或影响燃烧器火焰的其他主要构件经安装、维护、修理或更换后,重复测量 5 次。计算每个位置处五个测量结果的平均值。相对标准偏差应小于 4%。

对于常规校准(位置 3 中),测量一次便足够。若该结果与五个测量结果平均值之间的偏差大于 4%,则应对燃烧器或设备的其他部件进行检测并在三个位置处分别进行 5 次测量。

附录 E
(规范性附录)
设计草图

单位为毫米





图 E.1 排烟管道-全视图-两种可能性结构(见 4.5.3)



单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
1	管道 $80 \times 80 \times 4 / L = 2\ 370$	2	13	钢板 $170 \times 90 \times 10$	2
2	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 2\ 370$	2	14	管道 $20 \times 20 \times 2 / L = 1\ 280$	1
3	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 470$	2	15	管道 $20 \times 20 \times 2 / L = 60$	1
4	管道 $40 \times 20 \times 3 / L = 1\ 320$	2	16	钢板 $240 \times 130 \times 5$	1
5	管道 $60 \times 40 \times 4 / L = 1\ 320$	3	17	钢板 $160 \times 90 \times 5$	1
12	钢板 $200 \times 70 \times 10$	2			

图 E.2 框架-焊接部分-右部分


单位为毫米



序号	说明	数量
1	管道 $80 \times 80 \times 4 / L = 2\ 370$	2
2	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 2\ 370$	2
3	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 470$	2
5	管道 $60 \times 40 \times 4 / L = 1\ 320$	3
6	管道 $40 \times 40 \times 3 / L = 1\ 320$	1
12	钢板 $200 \times 70 \times 10$	2
13	钢板 $170 \times 90 \times 10$	2

图 E.3 框架-焊接部分-左部分


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
1	管道 $80 \times 80 \times 4 / L = 2\ 370$	2	9	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 390$	2
2	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 2\ 370$	2	10	管道 $40 \times 40 \times 3 / L = 1\ 330$	1
3	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 470$	2	11	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 330$	1
4	管道 $40 \times 20 \times 3 / L = 1\ 320$	2	12	钢板 $200 \times 70 \times 10$	2
5	管道 $60 \times 40 \times 4 / L = 1\ 320$	3	13	钢板 $170 \times 90 \times 10$	2
6	管道 $40 \times 40 \times 3 / L = 1\ 320$	1	14	管道 $20 \times 20 \times 2 / L = 1\ 280$	1
7	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 330$	2	16	钢板 $240 \times 130 \times 5$	1
8	管道 $100 \times 50 \times 5 / L = 1\ 330$	1	17	钢板 $160 \times 90 \times 5$	1

图 E.4 框架-焊接部分-结构图(a)


单位为毫米



序号	说明	数量
1	管道 $80 \times 40 \times 4 / L = 2\ 370$	2
2	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 2\ 370$	2
3	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 470$	2
4	管道 $40 \times 20 \times 3 / L = 1\ 320$	2
5	管道 $60 \times 40 \times 4 / L = 1\ 320$	1
6	管道 $40 \times 40 \times 3 / L = 1\ 320$	1
7	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 330$	2
8	管道 $100 \times 50 \times 5 / L = 1\ 330$	1
9	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 390$	2
10	管道 $40 \times 40 \times 3 / L = 1\ 330$	1
11	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 330$	1
12	钢板 $200 \times 70 \times 10$	2
13	钢板 $170 \times 90 \times 10$	2
14	管道 $20 \times 20 \times 2 / L = 1\ 280$	1
16	钢板 $240 \times 130 \times 5$	1
17	钢板 $160 \times 90 \times 5$	1

图 E.5 框架-焊接部分-结构图(b)


单位为毫米



序号	说明	数量
A	正视图(注视前面钢板)	
1	管道 $80 \times 40 \times 4 / L = 2\ 370$	2
3	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 470$	2
4	管道 $40 \times 20 \times 3 / L = 1\ 320$	2
5	管道 $60 \times 40 \times 4 / L = 1\ 320$	3
6	管道 $40 \times 40 \times 3 / L = 1\ 320$	1
7	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 330$	2
8	管道 $100 \times 50 \times 5 / L = 1\ 330$	1
9	管道 $70 \times 70 \times 5 / L = 1\ 390$	2
12	钢板 $200 \times 70 \times 10$	2
18	钢板 $1450 \times 260 \times 2$	1

图 E.6 框架-焊接部分-结构图(c)


单位为毫米



序号	说明	数量
1	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 375×255×20	1
2	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 375×100×20	1
3	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 300×70×20	1
4	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 375×600×20	1
5	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 345×70×20	1
6	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 325×90×20	1
7	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 320×600×20	1
8	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 285×70×20	1
9	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 235×90×20	1
10	硅酸钙板(450 kg/m ³)240×130×12	2
11	硅酸钙板(450 kg/m ³)160×90×12	2
12	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 095×90×20	2
13	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 185×30×20	2
14	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 395×795×12	1
15	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 395×1200×12	1
16	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 115×18×20	1

图 E.7 框架-包覆材料-结构图(a)


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
1	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 375×255×20	1	9	硅酸钙板(450 kg/m ³)1285×70×20	1
2	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 375×100×20	1	10	硅酸钙板(450 kg/m ³)1235×90×20	2
3	硅酸钙板(450 kg/m ³)1300×70×20	1	11	硅酸钙板(450 kg/m ³)160×90×12	2
4	硅酸钙板(450 kg/m ³)1300×70×20	1	12	硅酸钙板(450 kg/m ³)1095×90×20	2
5	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 375×600×20	1	13	硅酸钙板(450 kg/m ³)1185×30×20	1
6	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 345×70×20	1	14	硅酸钙板(450 kg/m ³)1395×795×12	1
7	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 325×90×20	1	15	硅酸钙板(450 kg/m ³)1395×1200×12	1
8	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 320×600×20	1	16	硅酸钙板(450 kg/m ³)1115×18×20	1

图 E.8 框架-包覆材料-结构图(b)


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
A	砂石 2 mm~4 mm(圆形)		21	穿孔(50%Φ10)钢板 249×249×2	1
B	卵石 4 mm~8 mm(圆形)		22	金属丝网(<2×Φ0.5)249×249	2
C	燃气连接口		23	钢板 Φ25×2	1
17	燃烧器	1	24	螺丝钉 M6×15	3
18	钢板 250×80×2	2	25	螺母 M6	6
19	钢板 250×80×2	1	26	垫圈 M6	6
20	钢板 250×250×2	1			

图 E.9 框架-包覆材料-燃烧器


单位为毫米



序号	说明	数量
17	燃烧器	1
27	硅酸钙板(870 kg/m^3) $550 \times 370 \times 12$	1

图 E. 10 框架-包覆材料-结构图


单位为毫米



序号	说明	数量
1	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1545$	2
2	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1330$	1
3	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1255$	1
4	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 990$	1
5	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 945$	1
6	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1210$	1
7	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 216$	2
8	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 276$	2
9	钢板 $110 \times 90 \times 10$	4

图 E.11 小推车-焊接部分-底部框架


单位为毫米



序号	说明	数量
10	管道 $60 \times 40 \times 4 / L = 1\ 330$	1
11	管道 $40 \times 40 \times 4 / L = 1\ 315$	2
12	管道 $40 \times 40 \times 4 / L = 1\ 033$	1
13	管道 $40 \times 40 \times 4 / L = 277$	1
14	管道 $40 \times 40 \times 4 / L = 237$	1
15	管道 $40 \times 40 \times 4 / L = 197$	1

图 E.12 小推车-焊接部分-上部框架


单位为毫米



序号	说明	数量
16	钢板 1280×1270×2	1
17	钢板 310×200×2	4

图 E.13 小推车-焊接部分-底板


单位为毫米



序号	说明	数量
18	L型角条 $60 \times 40 \times 5 / L = 1450$	1
19	L型角条 $60 \times 40 \times 5 / L = 2126$	1
20	L型角条 $60 \times 40 \times 5 / L = 2126$	1
21	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1586$	2
22	管道 $60 \times 40 \times 5 / L = 1586$	3
23	管道 $60 \times 40 \times 5 / L = 1586$	1
24	L型角条 $30 \times 30 \times 5 / L = 1561$	1
25	自由轮/ $h=164$	2
26	固定轮/ $h=164$	2

图 E.14 小推车-焊接部分-结构图(a)


单位为毫米



序号	说明	数量
19	L型角条 $60 \times 40 \times 5 / L = 2\ 126$	1
20	L型角条 $60 \times 40 \times 5 / L = 2\ 126$	1
21	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1\ 586$	2
22	管道 $60 \times 40 \times 5 / L = 1\ 586$	3
23	管道 $60 \times 40 \times 5 / L = 1\ 586$	1
24	L型角条 $30 \times 30 \times 5 / L = 1\ 561$	1

图 E.15 小推车-焊接部分-结构图(b)


单位为毫米



序号	说明	数量
1	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1\ 545$	2
2	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1\ 330$	1
3	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1\ 255$	1
4	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 990$	1
5	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 945$	1
6	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 1\ 210$	1
7	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 216$	2
8	管道 $60 \times 60 \times 5 / L = 276$	2
16	钢板 $1\ 280 \times 1\ 270 \times 2$	1
17	钢板 $310 \times 200 \times 2$	4

图 E. 16 小推车-焊接部分-结构图(c)


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
A	正视图(注视门和前板)		31	合页	2
27	L型角条 30×30×3/L=1575	2	32	把手 140×25	1
28	L型角条 30×30×3/L=745	2	33	把手 170×25	3
29	钢板 1665×790×2	1	34	锁	2
30	钢板 1665×490×2	1			

图 E.17 小推车-焊接部分-结构图(d)


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
1	硅酸钙板(870 kg/m^3) $1330 \times 495 \times 12$	1	14	硅酸钙板(450 kg/m^3) $390 \times 293 \times 20$	1
2	硅酸钙板(870 kg/m^3) $1330 \times 820 \times 12$	1	15	硅酸钙板(450 kg/m^3) $80 \times 257 \times 20$	1
3	硅酸钙板(450 kg/m^3) $1033 \times 990 \times 20$	1	16	硅酸钙板(450 kg/m^3) $262 \times 257 \times 20$	1
10	焊接的 U型卡槽	1	17	硅酸钙板(450 kg/m^3) $86 \times 257 \times 20$	1
11	燃烧器	1	18	硅酸钙板(450 kg/m^3) $527 \times 40 \times 20$	1
12	硅酸钙板(450 kg/m^3) $350 \times 293 \times 20$	1	19	C型图 $35 \times 20/L=293$	2
13	硅酸钙板(450 kg/m^3) $460 \times 293 \times 20$	1	20	C型图 $35 \times 20/L=257$	2
			43	L型角条 $55 \times 55 \times 4/L=60$	43

图 E.18 小推车-包覆材料-结构图(a)


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
1	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 330×495×12	1	8	钢板 250×80×2	1
2	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 330×820×12	1	9	钢板 250×80×2	4
3	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 033×990×20	1	10	焊接的 U型卡槽	1
4	U型卡槽 40×40×3/L=1 075	1	11	燃烧器	1
5	U型卡槽 40×40×3/L=500		14	硅酸钙板(450 kg/m ³)390×293×20	1
6	钢板 354×80×2	1	45	钢板 27×20×2	4
7	钢板 250×80×2	2	49	钢板 37×34×2	2

图 E.19 小推车-包覆材料-覆盖板(a)


单位为毫米



序号	说明	数量	序号	说明	数量
a)	顶视图	2	32	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 255×40×12	1
19	剖面 35×20/L=293	2	33	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 235×52×20	2
20	剖面 35×20/L=257	2	34	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 235×40×12	1
21	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 555×60×20	1	35	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 080×110×20	1
22	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 605×275×20	1	36	硅酸钙板(450 kg/m ³)198×40×20	1
23	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 450×60×20	1	37	硅酸钙板(870 kg/m ³)738×40×12	1
24	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 555×40×20	1	38	硅酸钙板(870 kg/m ³)1 006×110×20	1
25	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 605×273×20	1	39	硅酸钙板(450 kg/m ³)502×40×12	1
26	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 565×530×20	1	40	硅酸钙板(870 kg/m ³)502×40×20	1
27	硅酸钙板(450 kg/m ³)157×60×20	1	41	硅酸钙板(450 kg/m ³)502×40×20	1
28	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 335×80×20	2	42	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 570×6 738×20	1
29	硅酸钙板(450 kg/m ³)157×40×20	1	43	L型角条 55×55×4/L=60	8
30	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 010×277×20	1	44	L型角条 25×25×2	3
31	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 315×52×20	1	46	硅酸钙板(450 kg/m ³)156×52×20	1

图 E.20 小推车-包覆材料-结构图(b)


单位为毫米



序号	说明	数量
22	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 605×275×20	1
25	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 605×273×20	1
30	硅酸钙板(450 kg/m ³)1 010×277×20	1
43	L型角条 55×55×4/L=60	8
44	L型角条 25×25×2/L=60	3

图 E.21 包覆材料-覆盖板(b)


单位为毫米



序号	说明	数量
A	后视图	
47	穿孔(50%Φ10)钢板 1380×400×2	2
48	穿孔(50%Φ10)钢板	1

图 E.22 小推车-包覆材料-结构图(c)


单位为毫米



序号	说明	数量
1	底部框架/焊接耐腐蚀板/ $t=2$	1
2	顶部框架/焊接耐腐蚀板/ $t=2$	1
3	侧板 1/焊接耐腐蚀板/ $t=2$	1
4	侧板 2/焊接耐腐蚀板/ $t=2$	1
5	侧板 3/焊接耐腐蚀板/ $t=2$	1
6	侧板 4/焊接耐腐蚀板/ $t=2$	1
7	隔热/蛭石密度 = 475 kg/m^3 / $t=50$	4

图 E.23 第 4 阶段-原型-集气罩


单位为毫米



序号	说明	数量
C	细节 1	
1	蛭石密度 = 475 kg/m^3	
2	底板/耐腐蚀/ $t=2 \text{ mm}$	1
3	法兰/耐腐蚀板/ $\phi 315-474 t=3 \text{ mm}$	3
4	侧板/耐腐蚀/ $t=2 \text{ mm}$	2
5	顶板/耐腐蚀/ $t=2 \text{ mm}$	1
6	前板/耐腐蚀/ $t=2 \text{ mm}$	1
7	后板/耐腐蚀/ $t=2 \text{ mm}$	1
8	耐腐蚀管/ $500 \times 500 / t=2 \text{ mm}$	
9	耐腐蚀管/ $\phi 315 / L=50 \text{ mm}$	1
10	耐腐蚀管/ $\phi 400 / t=2 \text{ mm} / L=50 \text{ mm}$	1
11	矿物棉	

图 E.24 收集器-全视图


单位为毫米



序号	说明	数量
1	与收集器和集气罩的接头	
2	温度测量	
3	叶片导流器	
4	减压环(不锈钢, Φ314/厚度 2 mm)	
5	测量部分(Δp , 温度, 烟气, 样品)	

图 E.25 排烟管道-全视图


单位为毫米



序号	说明	数量
1	片式热电偶/TK1	4
2	热锁紧装置/MG10	4
3	气流	

图 E. 26 测量管道-温度测量


单位为毫米



序号	说明	数量
1	管/耐腐蚀 304/ ϕ 315 mm/ t =2 mm/ L =1 625 mm	1
2	隔热/矿物棉/ t =50 mm	1
3	管/镀锌钢/ ϕ 400 mm/ t =2 mm/ L =1 625 mm	1
4	法兰/内部 ϕ 404/外部 ϕ 474 mm/ t =5 mm	2
5	叶片导流器/耐腐蚀 304/ t =3 mm/ L =630 mm/ h =1 575 mm	8
6	减压环(不锈钢, ϕ 264, ϕ 314/厚度 2 mm)	1

图 E.27 测量管道-叶片导流器


单位为毫米



序号	说 明
1	镀锌钢 1 mm
2	矿物棉 159
3	耐腐蚀 304-2 mm
4	法兰耐腐蚀 4 mm, 在 φ438 处有 12 个 φ10 的孔
5	气流

图 E.28 排烟管道-测量区


单位为毫米



序号	说明	数量
1	双向探头	1

图 E.29 测量管道-双向探头(a)


单位为毫米



序号	说明	数量
1	不锈钢管/φ16 mm/L=32 mm/t=0.91 mm	1
2	不锈钢管/φ4.70 mm	2
3	焊接	

图 E.30 测量管道-双向探头(b)


单位为毫米



序号	说明	数量
1	开敞端口	
2	封闭端口	
3	气体取样探头/φ10/8 mm/L=500 mm	1

图 E.31 测量管道-气体取样探头和热电偶


单位为毫米



序号	说明	数量
1	可折叠(不透明)	

图 E.32 测量管道-烟气测量系统支架


单位为毫米



序号	说明	数量
2	钢带/φ404/t=1.5 mm/b=100 mm	2
3	不锈钢螺栓和螺母/M10/L=40 mm	2
4	不锈钢管/φ48.3/46.3/L=117	1
7	焊接	

图 E.33 测量管道-SMS 部分

单位为毫米




序号	说明	数量
1	玻璃两侧上的 O型环	
2	空气	
3	有涂层的玻璃+(可选择的)滤光片*	

a 若使用了滤光片，则应使用有涂层的玻璃(通常远离排气管道)对其进行保护以使其免受意外燃烧烟气的影响。

图 E.34 测量管道-SMS 托架

单位为毫米



序号	说明	数量
1	有涂层的玻璃	
2	(可选择的)滤光片	
3	橡胶 O型环	

图 E.35 测量管道-SMS 托架

附录 F
(资料性附录)
数据文件格式

为便于交换试验结果,试验数据应以标准格式存储。文件中应包含所有被要求的信息,包括目测观察/记录和自动记录得出的数据。应该能进行需要的所有计算和等级评估(与其他试验结果一起进行)。

试验数据应保存在 ASCII 文件中,该文件有 12 个按制表符分隔的数据列。允许在规定数据列后面增加数据列(带有未规定的数据),但不允许在列之间增加数据列。

文件应该包含一个双行标题以及含一般性信息的附标题和按时间自动记录的(原始)数据。

第一行标题包含数据列标题:

- a) 一般性信息;
- b) [空白];
- c) 时间(s);
- d) $m_{\text{气体}}(\text{mg/s})$;
- e) $\Delta p(\text{Pa})$;
- f) 光信号(%);
- g) O₂ 的摩尔分数(%);
- h) CO₂ 的摩尔分数(%);
- i) T₀(K);
- j) T₁(K);
- k) T₂(K);
- l) T₃(K)。

对第二行未作规定(默认为空白)。

其余的行在最初的两列里包含了一般性信息,在剩余的十列里包含了自动记录的(原始)数据。第 1 列和第 2 列里只有最初的 62 行被使用。在第 3 列至第 12 列中,至少有 520 行得到使用(1 560 时段,以 3 s 为步长)。

一般性信息(与试验、制品、实验室、仪器、试验前及试验后的情况以及目测观察有关)在第 2 列中给出,且是对第 1 列内容的说明。不同项的行序见下述示例。

自动记录数据的 10 个列与 8.4 相符且与 8.4 中的顺序相同。

	第 1 列	第 2 列
行 1	一般性信息	
2		
3	试验	
4	采用的标准	GB/T ××××
		(EN 13823:2002)
5	试验日期	2004 年 6 月 9 日
6	完整的试验时间/操作{是/否}	是
7		
8	制品	

	第 1 列	第 2 列
9	制品标识	聚合板 U40
10	样品编号	1
11	基材	无
12	安装	GB/T ××××中选项 3
13	接缝	标准垂直
14		
15	状态调节	
16	{恒定质量/恒定调节时间}	恒定质量
17	调节时间	42 h
18	质量 1(g)	5 264
19	质量 2(g)	5 261
20		
21	实验室	
22	实验室标识	NMP
23	操作人员	BS
24	文件名	PU40Ar.csv
25	报告标识	NMP-99-01234
26		
27	规格:仪器	
28	流量曲线 k_t (一) (一): 校准参数	0.86
29	探头系数 k_p (一)	1.08
30	管道直径(m)	0.315
31	O_2 校准滞后时间(s)	18
32	CO_2 校准滞后时间(s)	15
33		
34	试验前的情况	
35	大气压力(Pa)	101300
36	相对湿度(%)	50
37		
38	目测观察	
39	横向火焰传播(LFS)至边缘{是/否}	否
40	燃烧滴落物/颗粒物≤10 s{是/否}	否
41	燃烧滴落物/颗粒物>10 s{是/否}	否
42		
43	试验结束时的情况	

	第 1 列	第 2 列
44	透光率(%)	99.8
45	O_2 的摩尔百分数(%)	20.95
46	CO_2 的摩尔百分数(%)	0.039
47		
48	现象记录	
49	表面闪燃{是/否}	否
50	试样的部分坠落	否
51	烟气未进入集气罩{是/否}	否
52	背板间相互固定失效{是/否}	否
53	出现可提前结束试验的情况{是/否}	否
54	变形/垮塌{是/否}	否
55	其他现象	无
56		
57	试验的提前结束	
58	气体供应的结束时间(s)	1563
59	HRR 过量{是/否}	否
60	温度过高{是/否}	否
61	燃烧器受到实质性的干扰或阻碍{是/否}	否
62	设备故障{是/否}	否

此处的数据文件格式仅考虑了原始数据(在进行计算前)。对经处理过的数据文件不考虑其文件格式。然而,可建议通过在末尾(而非在列与列和行与行之间)增加列和行,从而在原始数据文件中制定出经处理过的数据文件。这样,便可将经处理过的数据文件直接用作原始数据输入文件。

附录 G

(资料性附录)

SBI 试验-记录单

一般信息	
操作员：	试验日期：
制品：	数据文件名：

试验前情形		
样品的状态调节：	开始日期： 质量 1(g)：	结束日期： 质量 2(g)：
环境条件：	环境大气压(Pa)：	环境湿度(%)：

目测	
总体观察和检查:	
观察	时间(s)
数据记录开始时间	=0
主燃烧器着火	
横向火焰传播	
观察	是/否
至试样边缘	
燃烧滴落物或颗粒物:	
观察	是/否
燃烧滴落物/颗粒物≤10 s	
燃烧滴落物/颗粒物>10 s	

试验结束时情形	透光率(mV):	O ₂ 浓度(%):	CO ₂ 浓度(%):
正常	100	21	0.03

备注：

附录 H
(资料性附录)
管状隔热材料的标准化安装及固定条件

H.1 试件的尺寸

可在 SBI 中进行试验的制品为内径 22 mm、厚度 25 mm~75 mm 的管状隔热材料。若有必要, 可对 25 mm~75 mm 范围内的每个厚度进行试验和分级。

厚度为 25 mm 的制品试验数据对小于 25 mm 厚度的制品同样有效。

以下条款可采用:

- a) 制品必须按 25 mm 的厚度进行试验, 或按比该厚度大且最接近于最大厚度的厚度进行试验。对于厚度小于 25 mm 的制品, 应将其叠层以使其厚度达到或超过 25 mm 后再进行试验。
- b) 对于厚度大于 25 mm 但不超过 50 mm 的制品: 还应按实际的最大厚度进行试验。其最差的试验结果适用于小于所测最大厚度的所有制品厚度。这意味着制品应按两种厚度进行试验。
- c) 对于厚度超过 50 mm、接近 75 mm 的制品: 还应按最大厚度和最接近 50 mm 的厚度进行试验。其最差的试验结果适用于小于所测最大厚度的所有制品厚度。这意味着制品应按三种厚度进行试验。
- d) 对于厚度超过 75 mm 的制品: 按第 3 条进行试验, 但试验的最大厚度为 75 mm。

可认为内径为 22 mm 的管状隔热材料的试验数据包括了所有其他内径尺寸的制品试验数据, 厚度为 75 mm 的管状隔热材料的试验数据包括了较大厚度的制品试验数据。

对于被用于最大外径超过 500 mm 的圆柱形管道或平整表面上的保温材料, 应将其按平板类建筑材料进行试验。

若管状隔热材料的生产长度超过 1 500 mm, 则试件长度应切至 1 500 mm。若管状隔热材料的生产长度不足 1 500 mm, 则试件应连接起来以使其长度达到 1 500 mm。

H.2 试件的安装

管状隔热材料应安装在钢管上。钢管的外径为 21.3 mm, 其壁厚为 2.5 mm~2.6 mm。

钢管长度应为 1 500 mm, 且应垂直安装于 SBI 小推车中。至少应将钢管的一个末端进行封闭以防热对流, 但考虑到安全因素, 应注意不要将管道完全密封。安装管道时, 相邻管道的隔热保温材料外表面之间以及外表面与背板之间的缝隙为 25 mm。在 SBI 试验中, 应在每个翼上安装尽可能多的管道。若隔热材料厚度为 25 mm, 则短翼上的管道数量为 5, 长翼上的为 10。安装钢管时, 应保证试验期间钢管的位置被固定。图 H.1 为 SBI 中的安装示意图。




图 H.1 试件在 SBI 装置中的安装示意图(隔热材料厚度为 25 mm 时)

H. 3 饰面/涂层

带饰面层或涂层的制品进行试验时,应将其饰面层或涂层(已预制好的)包括在内。应遵循 H.1 中所述的厚度要求。

H.4 背板

背板应安装在试件后面,与试件外表面的距离为 25 mm。

H.5 隔热套管在钢管上的固定

对于在实际应用中无任何固定措施的管状隔热材料，在 SBI 试验中也不应有固定措施，除非试件在试验过程中会下滑，应用钢丝在这种类型的每个试件的顶端将其固定。

对于其接缝在实际应用中用胶粘接的管状隔热材料，应与胶接缝一道进行安装，且在 SBI 试验中面向燃烧器。

对于在实际应用中采用管钩或其他机械固定件固定的管状隔热材料，只需用钢丝在试件的顶端将其固定。

中华人民共和国
国家标准
建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 20284—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.bzcbs.com
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 5 字数 154 千字
2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷

*



GB/T 20284-2006

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话:(010)68533533